



POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ	
- NN	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANNÉ PÁSMO	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M. KREJČÍ	ING. M. KREJČÍ	ING. J. VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE:	LOKALITA TĚŠOV			FORMÁT	8 A4
	VÝMĚNA SVÍTIDEL 2019			STUPĚŇ	DÚR
				MĚŘÍTKO	1:1000
				Č. ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE Č. 3			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRES
					D 03