



- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 34 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 49 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 51 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K

POZNÁMKA:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDRUJE

OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TETČICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE: LOKALITA TĚŠOV				FORMÁT	8 A4
VÝMĚNA SVÍTIDEL 2019				STUPEŇ	DUR
				MĚŘÍTKO	1:1000
				Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU: SITUACE Č. 2				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D 02