



- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 49 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 51 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K
- SVÍTIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K

**POZNÁMKA:**  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3PEN AC, 50Hz, 400/230 VTN-C  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ - NN SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANNÉ PÁSMO 1M PO OBOU STRÁNÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001  
STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ	
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK	PROJEKCE ELEKTRO	
				TETČICKÁ 473/57	
				STŘELICE 664 47	
INVESTOR:	MĚSTO UHERSKÝ BROD			DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE:	LOKALITA KOLEM UL. VLČNOVSKÉ			FORMÁT	8 A4
OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VÝMĚNA SVÍTIDEL				STUPEŇ	DŮR
				MĚŘÍTKO	1:1000
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE Č.2			Č. ZAKÁZKY	
				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
					D02