



- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 21 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 28 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 34 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 36 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 49 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 49 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 51 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 55 W, 3000°K |
|  | SVITLIDLO SILNIČNÍ LED 73 W, 3000°K |

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	3PEN AC, 50Hz, 400/230 V/1TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM-OBECNĚ	
- NN	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANNÉ PÁSMO	1M PO OBOU STRANÁCH KABELU, DLE 46, ZÁK. 458/2001

STOŽÁRY UMÍSTIT MIN 0,5 m OD SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU

	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KREJČÍ PROJEKCE ELEKTRO TECHNICKÁ 473/57 STŘELICE 664 47	
	ING. M.KREJČÍ	ING. M.KREJČÍ	ING. J.VÍTEK		
INVESTOR: MĚSTO UHERSKÝ BROD				DATUM	LEDEN 2019
NÁZEV AKCE: LOKALITA TĚŠOV				FORMÁT	8 A4
VÝMĚNA SVÍTIDEL 2019				STUPEŇ	DŮR
				MĚŘITKO	1 : 1000
				Č.ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
SITUACE Č.1					D01