

Z Á P I S

z vytýčenia plynárenského zariadenia

Údaje o objednávke

Číslo objednávky	00024VPZ080322	Dôvod vytýčenia	spracovanie projektovej dokumentácie
Dátum objednávky	08.03.2022	Vydané vyjadrenie	bez vyjadrenia

Údaje o vytýčovaní

Číslo zákazky SPP-D	183 4114	Dátum vytýčovania	2.5.2022
Doprava na miesto (od - do)		Vytýčovanie (od - do)	
Výrobné číslo prístroja	10/4 - 6665 RD 700	Trasovací prístroj (od - do)	

Údaje o žiadateľovi vytýčenia

Meno, priezvisko/obchodné meno	Ing. Róbert Kováčik	IČO	36122092
Obec	Trenčín	PSC	91105
Ulica	Hanzlíkova	Číslo domu	24
E-mail	proatelier.rk@gmail.com	Telefón	0911/998150

Špecifikácia záujmového územia (miesto vytýčenia)

Obec	Púchov		
Katastrálne územie	Púchov	Číslo parcely	1393/1
Ulica 1	Pribinova	Orientačné čísla (od - do)	8-10
Ulica 2		Orientačné čísla (od - do)	
Bližšie informácie	Obrancov mieru 8 - č.p. 1364/1; Námestie slobody (vnútroblok) - 370/1, 303/34; Okružná 40 - 198/1		

Charakteristika a rozsah vytýčených plynárenských zariadení

Plynárenské zariadenie:	plynovod VTL <input type="checkbox"/>	plynovod STL <input checked="" type="checkbox"/>	plynovod NTL <input type="checkbox"/>	elektrický kábel <input type="checkbox"/>
Materiál plynovodu:	oceľ <input checked="" type="checkbox"/>	plast <input type="checkbox"/>	sklolaminát <input type="checkbox"/>	
Dimenzia(e) plynovodu:	150			
Dĺžka plynovodov:	40 m	Počet prípojk:	ks	Dĺžka káblov: m
Hĺbka plynovodov:	Miesta s orientačne vytýčenou hĺbkou uloženia plynovodu sú vyznačené v mapovom podklade.			
Spôsob vytýčenia:	vykonané fyzicky prístrojom <input checked="" type="checkbox"/>		vykonané podľa prevádzkovej dokumentácie <input checked="" type="checkbox"/>	
Vyznačenie trasy:	kolíkmi <input type="checkbox"/>		farbou <input checked="" type="checkbox"/>	iné <input type="checkbox"/>
Vytýčenie je v súlade s Geografickým informačným systémom:			ÁNO <input checked="" type="radio"/>	NIE <input type="radio"/>
Vyznačenie zmien zameraných na 2 pevné body v mapovom podklade:			ÁNO <input type="radio"/>	NIE <input checked="" type="radio"/>

Údaje o zemných prácach plánovaných žiadateľom

Realizácia zemných prác		ÁNO <input type="radio"/>	NIE <input checked="" type="radio"/>
Plánovaný začiatok zemných prác	Plánované ukončenie zemných prác		
V prípade odkrytia plynárenského zariadenia bezodkladne kontaktujte zástupcu SPP-D ešte pre zasýpaním výkopu: jozef.baran@spp-distribucia.sk			

Zoznam príloh

<input checked="" type="checkbox"/> Podpísaný mapový podklad vytýčovaných plynárenských zariadení	Počet listov:	1
---	---------------	---

Potvrdenie zápisu o vytýčení

Za žiadateľa:	Za SPP - distribúcia, a. s.
Meno	Meno
Podpis	Podpis
Žiadateľ vytýčenia svojím podpisom potvrdzuje, že: • vytýčenie plynárenského zariadenia bolo vykonané podľa jeho požiadaviek a vyššie uvedené skutočnosti berie na vedomie • tento Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení je zároveň dokladom o vykonaní a prevzatí prác, ktorý bude prílohou faktúry • vytýčenie je platné 6 mesiacov od dátumu vytýčovania.	

Upozornenie: určenie miesta uloženia plynárenských zariadení smerovo a hĺbkovo v teréne pomocou vytýčovacieho prístroja, poskytuje aj pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti len orientačný údaj o ich uložení, ktorý nie je možné považovať za údaj presný, a to najmä, avšak nielen vzhľadom na technické a fyzikálne princípy, na ktorých je technológia vytýčovania podzemných vedení založená, možnú prítomnosť rušivých prvkov a vplyvov bežne sa v teréne vyskytujúcich, resp. ďalšie faktory spôsobujúce výstupy vytýčovania skresliť, pričom za jedinú spoľahlivú a bezpečnú metódu určenia miesta uloženia podzemných vedení možno považovať ich odhalenie ručným výkopom (sondou).

UPOZORNENIE O PODMIENKACH VYKONÁVANIA PRÁČ V OCHRANNOM PÁSME PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA A INFORMÁCIA O ZÁKLADNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZÁSADÁCH

Podľa ust. § 79 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) môžu osoby **vykonávať činnosti a zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.**

Podľa ust. § 80 zákona o energetike môžu osoby **zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa distribučnej siete.**

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len „SPP-D“) ako prevádzkovateľ distribučnej siete plynu v dotknutom území, týmto upozorňuje, že vykonávanie akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je možné **len na základe konkrétneho a individuálneho súhlasného vyjadrenia SPP-D vydaného na základe žiadosti osoby, ktorá bude činnosť vykonávať, alebo jej vykonávanie zabezpečuje.**

Pokiaľ v súhlasnom vyjadrení SPP-D s vykonávaním činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia nie je uvedené inak, platia vždy nižšie uvedené základné bezpečnostné zásady:

1. Všetky práce, vrátane zemných prác, je vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, resp., 1,0 m od nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, nutné vykonávať **VÝHRADNE RUČNE**, bez použitia strojov, a to tak pokiaľ ide o výkopové ako aj bezvýkopové technológie, či akékoľvek iné činnosti.
2. **Je ZAKÁZANÉ:**
 - a. použitie akéhokoľvek stroja na vykonávanie akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od VTL plynovodu, resp. menšej ako 1,0 m od NTL/STL plynovodu,
 - b. akýmkoľvek spôsobom zasahovať do plynárenských zariadení bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D,
 - c. znižovať alebo zvyšovať vrstvu zeminy nad plynárenským zariadením bez predchádzajúceho písomného súhlasu SPP-D,
 - d. umiestňovať stavby a zriaďovať skládky na trase plynárenského zariadenia,
 - e. prechádzanie ťažkých vozidiel a mechanizmov nad plynárenským zariadením, ktoré nie je chránené proti mechanickému poškodeniu.
3. Stavebník je povinný **oznámiť SPP-D termín začatia prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred začatím plánovaných prác.
4. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od VTL plynovodu, resp., menšej ako 1,0 m od NTL/STL plynovodu **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník **povinný** v mieste križovania (resp. priblíženia) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou**.
5. Ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od VTL plynovodu, resp. menšej ako 1,0 m od NTL/STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je **povinný** predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a **požiadať o stanovenie podmienok** na vykonávanie prác.
6. Akékoľvek poškodenie plynárenského zariadenia alebo izolácie plynárenského zariadenia je potrebné neodkladne hlásiť na: poruchovú nonstop linku SPP-D tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto zásady môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
7. Porušením vyššie uvedených zásad môže dôjsť k spáchaniu správneho deliktu, za ktorý môže Slovenská obchodná inšpekcia podľa ust. § 91 ods. 1 písm. b) zákona o energetike uložiť pokutu vo výške od 300 Eur do 150.000 Eur alebo k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa ust. § 284 alebo ust. § 285 prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa ust. § 286 alebo ust. § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, za ktoré môže byť uložený aj trest odňatia slobody.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, vyššie uvedené bezpečnostné zásady sa vzťahujú na všetky činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení, a to aj v prípade ak boli vytýčené, ale ich vytýčenie nebolo zaznamenané v Zázname z vytýčenia plynárenského zariadenia, alebo ak neboli vytýčené vôbec, a to za predpokladu, že iný všeobecne záväzný predpis, technické pravidlá alebo Slovenské technické normy („STN“) nestanovujú pre daný konkrétny typ plynárenského zariadenia alebo vykonávanú činnosť prísnejšie podmienky.

Vyššie uvedené základné bezpečnostné zásady žiadnym spôsobom, a to ani čiastočne, nenahrádzajú súhlas SPP-D s vykonávaním činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení ako ani súhlas s umiestnením stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.


Ako prevádzkovateľ distribučnej siete dovoľujeme si Vás upozorniť, že pre bezpečné vykonávanie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení je nevyhnutné individuálne posúdenie každej jednotlivéj situácie a určenie osobitných podmienok, ktoré je možné vykonať len a jedine na základe Vašej žiadosti obsahujúcej dostatočné informácie o Vami plánovanej činnosti v ochrannom pásme.

Pri prácach v ochrannom pásme plynárenských zariadení je nutné dodržiavať aj ustanovenia nasledovných predpisov:


- Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení,
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení,
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení,
- Technické normy : STN 73 6005 a STN 73 3050,
- Technické pravidlá plyn: TPP 700 02, TPP 701 03, TPP 906 01.

Toto upozornenie je neoddeliteľnou súčasťou Zápisu z vytýčenia plynárenského zariadenia.

Žiadateľ vytýčenia svojim podpisom potvrdzuje, že si toto upozornenie prečítal a porozumel mu a že so znením upozornenia oboznámi aj zástupcov zhotoviteľa zemných prác (v prípade, že tieto nerealizuje sám).

LENKA KOPONCOVÁ


Žiadateľ (meno, priezvisko a podpis osoby prítomnej pri vytýčení)




Datum: 29.04.2022

Vytvoril:

M 1:2226





Dátum: 29.04.2022

Vytvoril:

M 1:1059



Použité v súlade s internými predpismi.

© SPP - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR