



ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA	STROP
1.01	CHODBA	73.796	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.02	RTG VÝŠETROVNĽA	34.628	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.03	KABÍŇKA 1	1.302	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.04	KABÍŇKA 2	1.266	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.05	SKLAD	6.085	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.06	RTG OVLÁDAČ	7.266	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.07	RTG VÝŠETROVNĽA	17.580	barytová omietka+kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.08	KABÍŇKA 3	1.596	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.09	KABÍŇKA 4	0.974	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.10	SONO 1	17.891	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.11	KABÍŇKA 5	1.400	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.12	KABÍŇKA 6	1.400	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.13	KABÍŇKA 7	1.352	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.14	SONO 2	15.529	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.15	CHODBA	9.570	kazetový podhľad Ecophon Meditec
1.16	CHODBA	26.397	kazetový podhľad Ecophon Meditec

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3N+PE str. 50 Hz, 230 / 400 V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM - STN-4-41 DO 1000 V

OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ - izolovaním živých častí
(ZÁKLADNÁ, PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE) - zábranami alebo krytmi

OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ - samočinným odpojením napájania
(PRI PORUCHE)

POZNÁMKY :

- ZOSTAVY PRÍSTROJOV A KRABÍC SÚ POPÍSANÉ V SAMOSTATNEJ PRÍLOHE.
- DIMENZOVANIE KÁBLOV PODĽA VÝKRESU ROZVÁDZAČA HR 2
- ELEKTRICKÉ ROZVODY OSVETLENIA VIESŤ POD OMIETKOU A NA PRÍCHYTKÁCH GRIP PONAD PODHLAD
- VYPÍNAČE OSVETLENIA MONTOVAŤ VO VÝŠKE 1,2 m NAD PODLAHOU

časť : Elektroinštalácia

HL.ARCH.PROJEKTU	ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o. Ing. Michal Okál, elektroprojektant č. osvedčenia : 001 IZA 1998 EZ P B E1.0 kontakt : michal.okal@gmail.com; 0905 702865	
Ing.arch. L. LUKÁČ	Ing. M. Okál	Ing. F. Okál			
STAVEBNÍK :Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin				FORMÁT	4x A4
STAVBA : Univerzitná nemocnica Martin				DÁTUM	05. 2022
OBJEKT : Pavilón č.6, 1.NP CT - vyšetrovňa, Rádiologická klinika				STUPEŇ	Projekt
NÁZOV : Umelé osvetlenie - chodby				ČÍSLO ZÁK.	3222
				MIERKA	Č. VÝKRESU 3222-E1b
				1 : 50	