

Lidl Česká Republika v.o.s.

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zakázku na dodávky

s názvem

**„Úspory energie – FVE LC LIDL
Buštěhrad II“**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Je odběrné místo vyhovující PPDS, popřípadě jestli jeho úprava je součástí výstavby FVE nebo si ji investor řeší sám?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zajištění souladu odběrného místa s PPDS (připojovací podmínky distribuční sítě) je součástí předmětu plnění VŘ a zodpovědností dodavatele. Dodavatel musí zajistit, že odběrné místo lze finálně připojit. Musí si ověřit aktuální podmínky, nebo vzít podmínky ze smlouvy o připojení, poté si zkontrolovat aktuální stav odběrného místa a podle toho provést realizaci. Stejně tak je součástí předmětu plnění VŘ i distribuční řízení, které s odběrným místem souvisí.

V Brně, dne 29. 9. 2022

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele