

# OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PREŠOV

081 80 SABINOVSKÁ č. 3

oddelenie štátnej vodnej správy

Číslo 4665/92/606/VO-Mi

V Prešove dňa 11.3.1993

OKRESNÝ ÚRAD V PREŠOVE
vec: <u>Kanalizácia</u>
AVYHODNOTENIE 29.3.1993
ZÁPIS VYKONAL
DŇA 11.3.1993

Vyšná Šebastová

OBEČNÝ ÚRAD VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ	
Dodac 19. III 1993	Štátna
Č. opisu 117/1293	11.3.3
Štátna	11-10

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, oddelenie štátnej vodnej správy, ako vodohospodársky orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 595/90 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie na základe predloženej žiadosti, doložených dokladov a výsledku ústneho rokovania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 22. 2. 1993

v y d á v a

obci Vyšná Šebastová

p o v o l e n i e

na zriadenie vodohospodárskeho diela "Kanalizácia Vyšná Šebastová" podľa § 9 zákona č. 138/73 Zb. o vodách, § 14 zákona č. 135/74 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, a § 66 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku novelizovaného a meneného zákonom č. 262/92 Zb., ktoré sa vzťahuje na nálsedovný rozsah:

SO 01 Kanalizačná sieť na spláskové vody (delená) pozostávajúca z kanalizačného zberača A začínajúceho v šachte č. 35 podľa projektu "Kanalizácia Vyšná Šebastová I.etapa" a stok s celkovou dĺžkou 5 388 m.

Zberač A	PVC	DN 300	1 538 m
Stoky AB	PVC	DN 300	1 200 m
AB1	PVC	DN 300	63 m
AB2	PVC	DN 300	352 m
AC	PVC	DN 300	1 225 m
AC1	PVC	DN 300	668 m

Na trase je 139 ks vstupných šácht a 1 spádišťová šachta.

SO 02 Kanalizačné domové prípojky v počte 225 á 10 mm celkovej dĺžky 2 250 m z PVC DN 150.

Vodohospodárske dielo bude zriadené na verejných priestranstvách, krajniciach obecných ciest, predzáhradkách, záhradkách a poľnohospodárskej pôde, k.ú. Vyšná Šebastová.

Povolenie sa vydáva za týchto podmienok a povinností

investora:

1. Vodohospodárske dielo bude realizované podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní. prípadné zmeny prerokovať s vodohospodárskym orgánom.
2. Počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy a chrániť zdravie osôb na stavenisku.
3. Pred započatím prác zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení.
4. Priechne kríženie kanalizácie so štátnou cestou vykonať pretláčaním.
5. Pri zásahu do telesa štátnej cesty je potrebné minimálne 15 dní vopred požiadať ObÚ referát dopravy v Prešove o vydanie súhlasu.
6. Na preberacie konanie prizvať pracovníka PBH OZ Košice.
7. Za povodňovú ochranu počas výstavby zodpovedá investor.
8. Pri križovaní kanalizačného potrubia s existujúcou drenážou, dať túto do pôvodného stavu. Začatie a ukončenie prác oznámiť SPF - RP Prešov.
9. Pri výstavbe kanalizačného zberača "A" v km 0,477 až 0,487 pred rodinným domom č. 28 zabezpečiť staticky výkop, aby nedošlo k poškodeniu rodinného domu.
10. Uhradiť škody vzniknuté počas výstavby.
11. Pokiaľ kanalizácia vedie mimo verejných priestranstiev, zriaďiť na tieto pozemky vecné bremeno.
12. Stavbu ukončiť do 04 96.
13. Výstavbu kanalizácie časovo zosúladiť s výstavbou kanalizácie Vyšná Šebastová I. etapa, Nižná Šebastová, zberač G XIII a ČOV Prešov - Kendice.

14. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré vydá vodohospodársky orgán na návrh stavebníka.

Námietky proti vydaniu rozhodnutia neboli vznesené.

### O d ô v o d n e n i e :

PEhAES a.s. Prešov v zastúpení investora obce Vyšná Šebastová požiadala listom značky C-6/Or/Ká/117/92 zo dňa 8.12.1992 o vydanie povolenia na zriadenie vodohospodárskeho diela "Kanalizácia Vyšná Šebastová". K žiadosti doložili projekt stavby vypracovaný PEhAES a.s. Prešov č. zák. 332 52, záväzný posudok ObÚ ŠOL Prešov č. Zdrav./ObÚ/2584/92 zo dňa 6.1.1993, územné rozhodnutie ObÚŽP Prešov č. ÚRŽP 4444/92-Bu zo dňa 21.1.1993, overenie dodržania podmienok ÚR č. ÚRŽP 4444/92-Bu zo dňa 23.2.1993, vyjadrenie VVaK OZ Prešov č. 4056/92 zo dňa 22.12.1992, PBH OZ Košice zo dňa 23.12.1992, HŠM kombinát Prešov č. 42/93 zo dňa 6.1.1993, ObÚ - referát dopravy Prešov zo dňa 5.10.1992 a OSC Prešov zo dňa 2.10.1992, kópie z pozemkových máp, súhlasy vlastníkov nehnuteľností.

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, oddelenie štátnej vodnej správy vzhľadom na to, že ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, oznámil začatie konania a pozvanie na ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním vyhláškou.

Dňa 23.2.1993 bolo vykonané ústne rokovanie spojené s miestnym zisťovaním, kde boli prerokované podmienky na vydanie povolenia.

Nakoľko technické riešenie vodohospodárskeho diela vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu podľa ust. vyhlášky č. 83/76 Zb. o všeobecných požiadavkách na výstavbu, zmenenej a doplnenej vyhláškou č. 376/92 Zb., stanoviská dotknutých orgánov sú kladné, vodohospodársky orgán vyhovel žiadosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky a pripomienky dotknutých sú zohľadnené v podmienkach povolenia a v projekte stavby. Pripomienky Ing. Jozefa Adamčíka, Vyšná Šebastová 28 je riešená v podmienkach povolenia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia a to na Okresný úrad životného prostredia Košice - viď diek cestou tunajšieho úrad.

Ing. Jozef GRUŠKA  
p r e d s e d a



Doručí sa:

1. Starosta obce Vyšná Šebastová
2. PEhAES a.s. Prešov
3. ObÚ ŠOL Prešov
4. ObÚ referát dopravy Prešov
5. VVaK OZ Prešov
6. HŠM, K Prešov
7. PBH Košice
8. OSC Prešov
9. SPF, región Prešov
10. Ing. Jozef Adamčík, Vyšná Šebastová 28
11. 2 x pre evidenciu
12. Pre spis