



POPIS SKLADEB POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- P1 ZDIVO ODIZOLOVANÉ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ:**
- NA NAVLHČENOU TVÁRNICI APLIKOVAT SOKLOVOU OMÍTKU S VLÁKNEM WEBERTEC 934.....min.10mm
 - STĚRKOVÝ TMEL WEBERTHERM KLASIK S ARMOVACÍ TKANINOU WEBERTHERM 117.....3-4mm
 - SYSTÉMOVÁ PENETRACE WEBERPODKLAD UNI.....0mm
 - PASTÓZNÍ OMÍTKA WEBERPAS SILIKON V BARVĚ PALETY WEBER (SVĚTLÁ - NÁVRH SE3E).....2mm
 - HLAVA ZÍDKY BUDE OPATŘENA ŽB PREFABRIKOVANOU STŘÍŠKOU NA LEPIDLO WEBERFOR FLEX
 - SPÁRY MEZI PREFABRIKOVANÝMI DÍLCI A PROSTUPY SLOUPKŮ OPLOČENÍ BUDE ZATĚSNĚNA TĚSNÍCÍ MALTOU WEBERTEC 933 NEBO TMELEM WEBERCOLOR POLY V KARTUŠI.
 - FINÁLNÍ CELOPLOŠNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODEZDÍVKY 3x ANTIGRAFITI NÁTĚR
- P2 KAMENNÉ ZDIVO**
- NA KYKLOPSKÉM KAMENNÉM ZDIVU SE PROVEDE VYŠKRABÁNÍ SPÁR DO HLoubKY 10-20mm A DOPLNÍ SE SPÁROVACÍ HMOTOU WEBERFUG 872 F (ALTERNATIVNĚ WEBERCOLOR KLINKER)
- P3 ZDIVO SMÍŠENÉ NEDIZOLOVANÉ**
- ZDIVO ZBAVIT NESOUDRUŽNÝCH OMÍTEK A VYŠKRABAT SPÁRY MEZI CIHLAMI DO HL. 20mm
 - PROVEDENÍ TĚSNÍCÍ MALTY WEBERTEC 933 V TLOUŠTCE.....min.10mm
 - STĚRKOVÝ TMEL WEBERTHERM KLASIK S ARMOVACÍ TKANINOU WEBERTHERM 117.....3-4mm
 - SYSTÉMOVÁ PENETRACE WEBERPODKLAD UNI.....0mm
 - PASTÓZNÍ OMÍTKA WEBERPAS SILIKON V BARVĚ PALETY WEBER (SVĚTLÁ - NÁVRH SE3E).....2mm
- P4 REPROFILACE CIHELNÉ HLAVY**
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ CEMENTOVÉ OMÍTKY Z PLNÝCH CIHEL A VYŠKRABÁNÍ SPÁR DO HLoubKY 20mm
 - PROVEDENÍ SOKLOVÉ OMÍTKY Z VLÁKNEM S NÁZVEM WEBERTEC 934 S ÚPRAVOU V HORNÍ ČÁSTI DO STŘÍŠKY.....10-30mm
 - SOKLOVÁ OMÍTKA WEBERTEC 934 BUDE PROVEDENA PO OBVODĚ CIHELNÉ HLAVY V.....min.tl.10mm
 - PO VYZRÁNÍ OMÍTKY SE PROVEDE 2x OCHRANNÝ FASÁDNÍ NÁTĚR WEBERTON ELASTIK V BARVĚ PALETY WEBER.....0,5mm
- P5 ZDIVO CIHELNÉ PILÍŘKU OPLOČENÍ:**
- ZDIVO ZBAVIT NESOUDRUŽNÝCH OMÍTEK A VYŠKRABAT SPÁRY MEZI CIHLAMI DO HL. 20mm
 - NA NAVLHČENOU TVÁRNICI APLIKOVAT SOKLOVOU OMÍTKU S VLÁKNEM WEBERTEC 934.....min.10mm
 - STĚRKOVÝ TMEL WEBERTHERM KLASIK S ARMOVACÍ TKANINOU WEBERTHERM 117.....3-4mm
 - SYSTÉMOVÁ PENETRACE WEBERPODKLAD UNI.....0mm
 - PASTÓZNÍ OMÍTKA WEBERPAS SILIKON V BARVĚ PALETY WEBER (SVĚTLÁ - NÁVRH SE3E).....2mm
 - HLAVA ZÍDKY BUDE OPATŘENA ŽB PREFABRIKOVANOU STŘÍŠKOU NA LEPIDLO WEBERFOR FLEX

POZNÁMKA: PŘÍPADNĚ UVEDENÉ OBCHODNÍ NÁZVY JSOU POUZE TYPOVÝM VZOREM MATERIÁLU V RÁMCI REALIZACE MOHOU BÝT NAHRAZENY MATERIÁLY JINÝCH VÝROBCŮ, KTERÉ VŠAK BUDOU MÍT KVALITATIVNĚ A FUNKČNĚ STEJNÉ PARAMETRY!

ING.DANIEL MALINA – PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Loučká 643/19, Znojmo Tel. 732 467 970			
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:
Ing. D.Malina	Ing. D.Malina	1005888	Projekt
Investor: MĚSTO ZNOJMO Obroková 1/12, 669 02 Znojmo		Místo:	Znojmo
		Datum:	VIII/2022
REKONSTRUKCE OPLOČENÍ U OBJEKTU F.J. CURIE 4 p.č.2162, k.ú. Znojmo–město			Měřítko: 1 :50
Obsah: POHLEDY - ÚSEK č.2, č.3			Č. výkresu: 05
			Č. paré: