



LEGENDA:

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ R1
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ R5
- STRIEDAVÝ VYPÍNAČ R6
- KRÍŽOVÝ VYPÍNAČ R7
- ZÁSUVKA
- VIACNÁSOBNÁ ZÁSUVKA
- RH ROZVÁDZÁČ HLAVNÝ
- VENTILÁTOR
- VÝVOD 230V/50Hz
- SVETELNÝ VÝVOD
- DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45
- SVETELNÝ VÝVOD SO SENZOROM
- SVETLO CORSO-LED-1850-4K, IP65, 1130lm
- SVETLO HARRIER-LED-4950-4K, 42W, 3850lm
- SVETLO GRIFON-LED-OP-3700-4K, 25W, 2800lm
- NÚDZOVÉ SVETLO LEDUS3, 8xLED, 1W, 2h, IP42
- ELEKTRONICKÝ VRÁTNIK
- KLÁVESNICA EZS
- ÚSTREDŇA EZS
- SIRÉNA
- POHYBOVÝ SENZOR
- DETEKTOR DYMU

POZNÁMKA:

Zásuvky v jednotlivých miestnostiach a chodbách umiestniť do výšky min. 0,30m od podlahy, v kúpeľniach a WC do výšky min. 1,0m od podlahy. Vypínače umiestniť vo všetkých miestnostiach do výšky min. 1,00m od podlahy

POZNÁMKA:

PRÚDOVÁ A NAPAŇOVÁ SÚSTAVA:SÚSTAVA:

3+PE+N, AC, 50Hz, 230V/400V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

- PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE - IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANY ALEBO KRYTY
- PRI PORUCHE - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, UZEMNENÍM, POSPÁJANÍM
- DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM, DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

PROSTREDIE:

VIĎ PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!!
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE.

zodpovedný projektant		vypracoval		<div><div>ELRES</div><div>Elektroinštalácie - Revízie - Servis</div></div>	
Ing. E. SCHELING		Ing. E. SCHELING			
miesto stavby	Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá				
investor	Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 831 07 Bratislava				
názov stavby				druh dok.	PROJEKT STAVBY PRE STAV. POVOLENIE
KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ elektroinštalácia				formát	A3
				dátum	6 / 2018
				výkres číslo	
druh výkresu	ELEKTROINŠTALÁCIA 1.NP			01	