

# MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Číslo jednací: MUUB/90880/2022/OKT  
Spisová zn.:  
Listů: 0  
Příloh/listů příloh: 0/0  
Vyřizuje: Libor Manda, DiS.  
Telefon: 572 805 236  
E-mail: libor.manda@ub.cz

Profil zadavatele  
Elektronický nástroj

Datum: 20.09.2022

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu „**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ČTVERKA, UHERSKÝ BROD ZMĚNA VYUŽITÍ ČÁSTI UČEBEN**“ poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě **vlastního uvážení**:

- 1) uvedení požární odolnosti EI45 DP1 do výkresu Půdorys 2.NP – NÁVRH (výkres č. D 1.1.5.) u nově navržených příček.
- 2) doplnění Souhrnné technické zprávy a Technické zprávy o požární odolnost SDK příček.
- 3) byly doplněny odpovídající položky do zadávacího výkazu výměr ve vazbě na předepsanou požární odolnost SDK příček.

Ing. Robert Vráblík  
vedoucí Odboru rozvoje města

(podepsáno elektronicky)

## Přílohy

Výkres Půdorys 2.NP – NÁVRH (výkres č. D 1.1.5.)  
B - Souhrnná technická zpráva  
D - Technická zpráva  
Zadávací výkaz výměr