



LEGENDA

- DZ Dažďová záhrada  
V01 Vskakovací objekt Ecobloc MAXX (Objem 16,7m<sup>3</sup>) 4,8x2,4x1,46m  
BP Bezpečnostný prepád  
SZ Extenzívna strešná záhrada

----- DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA GRAVITAČNÁ (PVC)  
----- PREPAD DO VSAKU

\* Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy eliminuje negatívne účinky prehrievania zavlážovaním, resp. odparom vody  
\* Z retenčných nádrží je možnosť čerpania autocisternami (pre závlahy zelene, polievanie ciest a chodníkov)  
\* Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky normy STN 736005 o súbehu a krížení inžinierskych sietí.  
\* Zmeny oproti projektu je treba konzultovať s investorm a projektantom.  
\* Pred zahájením prác je potrebné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing. V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel./fax 046/5424 056 Levická záhradníčka Hronské Kľačany 310 + 421 915 744 006	
Ing. Vlačuška	Ing. Daniš, PhD.	Ing. Daniš, PhD.	Ing. Sitárová	Ing. Daniš, PhD.		
Miesto stavby	Žiar nad Hronom				Zväzok	
Investor	Mesto Žiar nad Hronom Š. Moysesa 46 965 19 Žiar nad Hronom				Formát	2xA4
Stavba	Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom				Dátum	05/2018
					Účel	RP
					Číslo zákazky	066/2018
Objekt	SO 08 VIII.MŠ Rázusova				Mierka	Číslo výkresu
Časť	S008.3 – Sadové úpravy				1:250	8.3–01
Obsah výkresu	Situácia – Sadové úpravy					