

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. I. (#296852):

#### Otázka č. 1

Aká má byť skladba: Extenzívna zelená strecha s krytom 5-7 rozchodník. (všetky vrstvy), kompl. Dodávka + Montáž

Aká je skladba 5 ..... je čo? V akej hrúbke?

6 ..... je čo? V akej hrúbke?

7 ..... je čo? V akej hrúbke?

Prvky k zelenej streche - okrajová lišta L , kompl. D + M

Aký materiál - Al, FeZN, plast ??? aký rozmer L š x v x L

Sanačná strešná vpusť a manžetou a ochranným košom, kompl.D+M

Akých rozmerov , z plastu, hliníka, .....???

#### Odpoveď č. 1

Skladba strechy závisí od vybraného systému pre zelené strechy. Projekt predpokladá použitie skladby zo systémov ISOVER alebo KnauFinsulation – je to uvedené vo výkresovej projektovej dokumentácii. 5-7 nie sú položky ale 5-7 druhov rozchodníkov.

Okrajová lišta hliníková - výška 60mm, výrobná dĺžka je 2,0m.

Sanačná strešná vpusť plastová – v TS uvedený typ TOPWET TW SAN, priemer vpuste podľa priemeru existujúcich vpustí.