



NOVÉ ZARIADENIE	
1	KONDENZAČNÝ PLYNOVÝ KOTOL Vaillant ecoCRAFT 2406/ 3-E tepelný výkon 80/ 60°C 47,0-236,2kW, 40/ 30°C 50,4-252,2 kW, (prípojenia plyn R 1 ½", UK 2x R2", kondenz ø20, spaliny ø 200)
	EXISTUJÚCE ZARIADENIE
2	AKUMULAČNÉ POTRUBIE ø 219/6 dl. 4 m

EXISTUJÚCE	NOVÉ	OCELOVÉ POTRUBIE
_____	—————	NTL POTRUBIE, 2 kPa
_____	—————	STL POTRUBIE, 100 kPa
_____	—————	ODVZDUŠNENIE

PROJEKTANT STAVBY	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVALA	Ing. Gabriela Nováková
STAVEBNÍK	Stredná odborná škola obchodu a služieb Športová 1072/1, Rimavská Sobota		
STAVBA	<p style="text-align: center;">REKONŠTRUKCIA KOTOLNE pre SOŠOS, Športová 1, Rimavská Sobota</p>		
MIESTO	k.ú. Rimavská Sobota, parc.č. 2361/1		
OBSAH	ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE - zmena AXONOMETRIA ROZVODU PLYNU		MIERKA 1:50
	DÁTUM	05/2018	Č.V. 02
	FORMÁT	2xA4	
	ÚČEL	projekt pre stavebné konanie	