

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci **VZ2021-078-OTE-IT** vedenou pod názvem **Motorgenerátor do technologického centra**.

**Zadavatel mění zadávací dokumentaci – rozšiřuje o jeden parametr :**

1) Zadavatel doplňuje parametr na vzdálený monitoring předmětu VZ včetně potřebných komponent k této funkcionalitě – v ZD je parametr vyznačen červenou barvou:

Vzdálený monitoring	Přístupu přes WEB, SNMP, MODBUS RTU
---------------------	-------------------------------------

V případě dalších dotazů, prosím o zaslání přes portál Josephine, uveden ve výzvě.

Ing. Lubomír Otepka  
administrátor zakázky