
PODORYS 2.N.P.
PODORYS 1.N.P.
POVODNÉ RADIÁTORY
TRIEDA 22°C 201
UMYVÁRKA 24°C 202
203 SPÁLŇA 22°C
204
207 ŠATŇA 22°C
208 KANCELÁRIA 20°C
206 UMYVÁRKA 24°C
205 SPÁLŇA 22°C
TRIEDA 22°C 101
UMYVÁRKA 24°C 102
SPÁLŇA 22°C 103
CHODBA 104 15°C
107 20°C MIESTNOSŤ
VÝDAJ STRAVY 20°C 106
JEDÁLEŇ 20°C 105
SKLAD ČP 15°C
ZVISLÁ DĽŽKA KOMINA 5 m
KOMINOVÁ HLAVICA, PRECHODKA
KOTOL NAPR. HOVAL TopGas clasic 18 kW, REGULÁTOR RS-OT
PRIPOJOVACIA SADA NOSNÁ KONZOLA MR50
HOVAL ULTRASOL 4 x NA STRECHE
GRUNDFOS MAGNA3 25-80, 230V/124W ESBE 3MG20, Kv=6.3
SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA SAG20/SX13-4 REGULÁTOR ESR21-R
TRIVALENTNÝ ZÁSOBNÍK NAPR. HOVAL CombiSol S 900/220C
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE NA 2.N.P.
PLNENIE SYSTÉMU UPRAVENOU VODOU PODĽA POŽIADAVKY HOVAL.
TEPELNÁ STRATA PRÍSTAVBY Q = 11.130 W
RADIÁTOR. OKRUH 60/40°C, dp= 12.5 kPa.
STATICKÝ TLAK 200kPa-PREVÁDZKA, STUDENÝ 150 kPa
POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE SPÁJANÉ LISOVANÍM
IZOLOVANÉ TRUBICAMI HR. 10 mm
21VK608 ZDVOJENÉ PANELOVÉ TELESO, VENTIL KOMPAKT, VÝŠKA 600 mm, DĽŽKA 800 mm
TV-6- ARMATORA HERZ 3000, DN15, TERMOHLAVICA HERZ MINI
NASTAVENIE VENTIL. VLOŽKY RADIÁTORA
Autor : Ing. Komendátová
Ved. projekt Ing. Boršč
Vypracoval Ing. Lieskovský
Zodp. projekt Ing. Lieskovský
Kreslil: OCW
Investor OBEC ČEČEJOVCE
Akcia : PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE
Obsah : PODORYS 1.N.P., 2.N.P.
Dátum :06/17
Formát 2xA4
Stupeň : PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE
Profesia : Ústredné vykurovanie
Č. akcie :26/17
Mierka : 1:100
Č. výkresu : E1.3 - 1


HOVAL ULTRASOL 4 x NA STRECHE
Autor : Ing. Komendátová
Ved. projekt Ing. Boršč
Vypracoval Ing. Lieskovský
Zodp. projekt Ing. Lieskovský
Kreslil: OCW
Investor OBEC ČEČEJOVCE
Akcia : PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE
Obsah : STRECHA
Dátum :06/17
Formát 2xA4
Stupeň : PROJEKT PRE STAV. POVOLENIE
Profesia : Ústredné vykurovanie
Č. akcie :26/17
Mierka : 1:100
Č. výkresu : E1.3 - 2