

**Krajská hygienická stanice Zlínského kraje  
se sídlem ve Zlíně**

**Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín**

**tel.: 577 006 737, e-mail: khs@kshzlin.cz, podatelna@kshzlin.cz, ID: xwsai7r**

---

Č.j.: KHSZL 21000/2018

Ve Zlíně, dne 11. 9. 2018

Spisová značka: KHSZL/21000/2018/2.5/HOK/KM-ZL/HAB-02

Č.j. odesílatele: VD 01618

Vyřizuje:

Ing. Magda Hábová, tel.: 577 006 755, e-mail: magda.habova@kshzlin.cz

**Viadesigne s.r.o**

**IČ: 27696880**

**Na Zahradách 1151/16**

**690 02 Břeclav**

**Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k projektové dokumentaci stavby „Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská“ v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem pro vydání stavebního povolení**

---

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

Dne 13. 8. 2018 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem, PSČ: 768 61 zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 9. 8. 2018 právnickou osobou Viadesigne s.r.o, IČ: 27696880, se sídlem: Na Zahradách 1151/16, Břeclav, PSČ: 690, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská**“ v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem pro vydání stavebního povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila projektovou dokumentaci stavby „**Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská**“ v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem pro vydání stavebního povolení, a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací stavby „**Silnice II/150: Bystřice pod Hostýnem, ul. Rusavská**“ v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem pro vydání stavebního povolení

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 9 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

**Odůvodnění:**

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci dopravního prostoru ulice Rusavská v Bystřici pod Hostýnem. Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 2879/40, 2879/110, 2879/109, 887/4, 2850/18, 1319/4 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. Projektovou dokumentaci vypracovala právnická osoba Viadesigne s.r.o, IČ: 27696880, se sídlem: Na Zahradách 1151/16, Břeclav, PSČ: 690 02, červenec 2018.

Začátek stavby je v křižovatce s ulicí Čs. brigády a konec v křižovatce s ulicí Tř. legií. Dále bude provedena výměna obrusné vrstvy asfaltového krytu vozovky v části ulice Sokola Tůmy. Stavba bude rozdělena na 2 etapy. V první etapě bude realizována část mezi ulicemi Čs. brigády až Na zahrádkách. Druhá etapa zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Na zahrádkách po křižovatku s ulicí Tř. legií a dále úsek v části ulice Sokola Tůmy. Celková délka nově rekonstruované komunikace je 168,09 m, celková délka výměny obrusného krytu v ulici Sokola Tůmy je 68,26 m.

Na základě diagnostiky je navrženo vybourání stávajících konstrukčních vrstev komunikace a nahrazení novými. Vybourání bude provedeno až na zemní pláň. Jako obrusná vrstva je navržen asfaltový beton ACO11+ tloušťky 40 mm. Dále bude v části ulice Sokola Tůmy provedeno frézování stávající obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm a zřízení nové obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 50 mm.

Směrového řešení vychází z požadavku investora na šířku komunikace a umístění podélného odstavňového pruhu. Součástí projektu je i kompletní rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace. Šířka chodníků v řešeném úseku je proměnná, minimální průchozí šířka 1,20 m. Stávající výškové řešení bude zachováno.

Jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci, po provedení předmětné stavby dojde ke zlepšení kvality povrchu řešené vozovky. Vlivem řešené stavby nedojde ke zvýšení intenzity dopravy. Nepředpokládá se tak zvýšení hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby.

Uplatněná podmínka se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 12 odst. 9 a přílohy č. 3, část B) shora citovaného vládního nařízení).

Ing. Magda Hábová  
rada  
oddělení hluku, EIA a IPPC

Počet listů: 1

**Rozdělovník:**

1x adresát (doručení do datové schránky)  
1x KHS ZK – oddělení hluku, EIA a IPPC