




SO-07 KLADAČSKÝ PLÁN č. 6

VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z PČS 6 -"V6"
NA STOKE "AB1"

(SCHÉMA)



VÝTLAČNÉ POTRUBIE "V6" Z PČS 6- na stoke "AB1"
- HDPE - D 50 - 155,40 m - km "AB1" 0,00 - 0,155.40




VÝKAZ MATERIÁLU pre "V6" :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	DÍŽKA m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 11 - PE 100 - PN16					
	HDPE D 50 x 4,6 mm (km 0,00 - 0,151,40)	D 50	151,40		návin chránička SDR 11
	HDPE D 160x14,6	D 160	10,00		
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	T	D50/50	-	1	v RŠ
	E63+FL63	D 50	-	6+6	Lem.nákr.+ALU prítruba
	EL. SPOJ K tvarovkám	D 50	-	6	
	EL. SPOJE NA TRASE	D 50	-	2	
	EL. KOLENO 45°	D 50	-	2	
	EL. REDUKCIA	D 63 /50	-	1	
	Spätná klapka priebežná	DN 50	-	1	PVC - kanalizačná

TVAROVKY LT					
132082	X	DN 40		1	v RŠ
ARMATÚRY					
	SÚPÁTKO	DN 40	-	2	S 24 118 610 EKO
	ZEM. SÚPRAVA		-	2	Y 1020
	POKLOP ŠUP.		-	2	Y 4504
PRÍSLUŠENSTVO					
	BET.BLOKY 40x40x40 cm	20x20x20 cm		3	B 20 (C16/20)
	TESNIACA MANŽETA	DN 40x150	-	1	chránička
	KLZNÉ OBJÍMKY na D50	typ I	-	9	ovinitie 1xI

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĽA ZAKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOUEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE
TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVENÉ POVOLENIE.
NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AŽO TENTO ÚČEL.

Navrhli:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	 AXA Projekt s.r.o. adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan	
Vypracovali:	Ing. Karol Považan	
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01	
Časť: E.II Splašková kanalizácia SO07		
Stavba:		
Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr		
Formát: 4x A4		
Dátum: 03/2020		
Účel: DSP		
Č. zákazky: D025-2018		
Č. oprávnenia: 3767/A2		
Mierka: Číslo výkresu:		
Obsah: KLADAČSKÝ PLÁN č.6- "V6" z PČS 6 - NA "AB1"		
schéma		E.II-23