



VV Projekt s.r.o.
Ing. Vladimír Vyšný
Pod Rovnicami 7
841 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
201538/Vy / 29.11.2015	2228/2015/289501/SEE/7a.08	Hornák/921-4464	02.12.2015

Vec

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii, stupeň DSP

ŽSR OR Trnava Sekcia elektrotechniky a energetiky k predloženej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii dáva z hľadiska svojich záujmov nasledovné vyjadrenie:

Stavba: „Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka“


Objekt: „C454 Preložka 6 kV kábla ŽSR“
„C457 Prekládka transformovne ŽSR“
„C459 Prípojka NN pre zabezpečovacie zariadenia ŽSR“

Do ďalšieho stupňa PD požadujeme vo všetkých SO doplniť povinnosti zhotoviteľa pred uvedením zariadenia do prevádzky, t.j. zhotoviteľ vykoná potrebné merania a napät'ové skúšky od TS po TS, revíziu skúšku a úradnú skúšku v zmysle Vyhlášky č. 205/2010 Z.z., ešte pred uvedením zariadenia do prevádzky, ako do definitívneho stavu tak aj do dočasného stavu.

Káblové vedenie 6kV v definitívnom stave požadujeme uložiť do betónových káblových žlabov TK1 a nie do plastových žlabov ZEKAN 1.

Vyjadrenie SEE Trnava nenahrádza súhrnné stanovisko OR Trnava.

S pozdravom



Ing. Miroslav Šporinský
prednosta SEE OR Trnava