

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41

: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Poznámka:

Predmetom tohto projektu sú vývody z rozvádzača na stavebnú časť stavby

ZMENA	PREVED	DNA	POPS
VYPRACOVAL	Ing. Klešč Vladimír	PEVLUMA s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309	
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Marián		
PROJ. SO,PS	Ing. Klešč Vladimír		
OBEC	Trenčín		
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	POČET A4	3 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy trafostanice FN Trenčín	DÁTUM	09/2022
OBJ.-PS	Legionárska 28, Trenčín SO 01 – Trafostanica Elektroinštalácia	Č.ZÁK.	
		02.09.2022.E.s	
OBSAH		MIERKA	Č.VÝKR.
	Rozvádzač HR-D, časť	-	01
		KÓTOVANÉ V	mm

