

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 6

názov zákazky:
„Materská škola v obci Ostrovany“,
vyhlásené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 235/2022 - 02.11.2022, zn. 46094 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č.1 :

Vo výkaze výmer SO 01 – Zdravotechnika , Diel 725 Zdravotechnika – zariadenie predmety, je uvedená položka číslo: 642 110006300.S Umývadlo keramické detské, 4 umývacie miesta. V Technickej správe je uvedené , že zariadenie predmety sú bežné zariadenie predmety ako sú napr. umývadlo...

Je to rozpor, pretože je veľký cenový rozdiel medzi 4 ks umývadlá o rozmere 500x410 mm a umývadla so 4 umývacími miestami a v rozmeroch 1800x415 mm .

Aký druh umývadla požaduje verejný obstarávateľ nacenit'?

Odpoveď:

Jedná sa o 4 kusy detských umývadiel o rozmere 500*410mm, tak ako je graficky zadané vo výkresovej časti, nie o jedno štvorumývadlo.

Prešov, 02.12.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania