

Vysvetlenie súťažných podkladov

28.11.2022

Názov zákazky: **Kompostáreň - PRAMEŇ**
Výzva na predkladanie ponúk: Vestník VO č. 234/2022 zo dňa 31.10.2022, zn. 45687 - WYP
Verejný obstarávateľ: PRAMEŇ združenie obcí Korská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov

1.

Žiadosť o vysvetlenie – otázka:

Po samostatnej osobnej obhliadke miesta dodania predmetu zákazky sme toho názoru, že k realizácii diela bude potrebné odstránenie drevín a porastov.

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, či budú do prevzatia staveniska dreviny a porasty odstránené.

V prípade ak nie, tak žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie prác potrebných k odstráneniu drevín a porastov do výkazu výmer.

Odpoveď:

Dreviny a porasty budú do momentu odovzdania staveniska odstránené.

2.

Žiadosť o vysvetlenie – otázka:

V súťažných podkladoch v technickej správe je uvedené v odseku „6.9 Konštrukčná skladba“, „*Areálové spevnené plochy sú navrhnuté z cementového krytu betónu C30/37 XC4, XD2, XF 4 (rezané dilatácie 6,0m x 6,0m) vystuženým rozptýlenou výstužou DRAMLX. Množstvo a typ výstuže musí zabezpečiť nasledovné charakteristiky drátkobetónu:*

- ekvivalentné ohybové napätie: 1,5 Mpa,

- húževnatosť Re: 34,88 %“

Nakoľko sa jedná o exteriérové plochy, žiadame verejného obstarávateľa o informáciu akú povrchovú úpravu betónu požaduje.

Odpoveď:

Pre povrchovú úpravu betónu je odporúčané na rampách a plochách s väčšími sklonmi použiť metličkovú povrchovú úpravu, na ostatných plochách použiť povrchovú úpravu hladného betónu.

3.

Žiadosť o vysvetlenie – otázka:

V súťažných podkladoch v technickej správe - SO 09 – NN PRÍPOJKA – je uvedená hodnota hlavného ističa pred elektromerom **B40/3** ale v dokumentácii „ H-4. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE 2.0 „ je uvedená hodnota do **80A**

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o informáciu ktorá hodnota je správna.

Odpoveď:

Platí hodnota B40/3 (pôvodná projektovaná hodnota 80A bola upravená v zmenovom konaní).