

Vysvetlenie súťažných podkladov

2.12.2022

Názov zákazky: **Kompostáreň - PRAMEŇ**
Výzva na predkladanie ponúk: Vestník VO č. 234/2022 zo dňa 31.10.2022, zn. 45687 - WYP
Verejný obstarávateľ: PRAMEŇ združenie obcí Korská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov

1.
Žiadosť o vysvetlenie – otázka:

Vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 28.11.2022 uvádzate: „*Pre povrchovú úpravu betónu je odporúčané na rampách a plochách s väčšími sklonmi použiť metličkovú povrchovú úpravu, na ostatných plochách použiť povrchovú úpravu hladeného betónu.*“

Nakoľko rozpočet neobsahuje položky povrchovej úpravy betónu a dilatácie, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie uvedených položiek do rozpočtu.

Odpoveď:
Povrchová úprava betónu ako aj dilatácie sú zahrnuté v položke vrátane dodávky a montáže betónových plôch.

2.
Žiadosť o vysvetlenie – otázka:

V súťažných podkladoch v technickej správe je uvedené v odseku „6.9 Konštrukčná skladba“, „*Areálové spevnené plochy sú navrhnuté z cementového krytu betónu C30/37 XC4, XD2, XF 4 (rezané dilatácie 6,0m x 6,0m) vystuženým rozptýlenou výstužou DRAMIX. Množstvo a typ výstuže musí zabezpečiť nasledovné charakteristiky drátkobetónu:*

- *ekvivalentné ohybové napätie: 1,5 Mpa,*
- *húževnatosť Re: 34,88 %“*

Na základe skúsenosti s realizáciou betónových povrchov neodporúčame cementobetónový kryt s rozptýlenou výstužou DRAMIX hladený s metličkovou úpravou, pretože nie je vhodný do exteriéru kvôli poveternostným vplyvom a korózii vlákien spôsobeného narušením zahladeného povrchu počas realizácie metličkovej úpravy. Okrem technického problému by sme radi upozornili verejného obstarávateľa, že hladený betón bez metličkovej úpravy celkovo nie je vhodný na verejne dostupné exteriérové plochy z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva šmyku a pádu.

Na základe vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o náhradu rozptýlenej výstuže DRAMIX výstužou KARI sieť alebo rozptýlenou PE výstužou pri dodržaní stanovených technických parametrov a prehodnotenie povrchovej úpravy cementobetónového krytu.

Odpoved':

Nevylučujeme možnosť použitia iných materiálov, stavebných postupov alebo technológií pri dodržaní platných predpisov a noriem, ako aj ekvivalentných minimálnych vlastností a parametrov definovaných v súťažných podkladoch a ich prílohách. (Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov a na toto vo svojej ponuke písomne upozorní. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii.) Použitie drátkobetónu aj v exteriéri sa úspešne použilo aj pri stavbe iného konkrétneho zberného dvora na Slovensku.