

LEGENDA POTRUBÍ

- rozvody ústředního vytápění z měděných trubek okruh otopných těles - STÁVAJÍCÍ
- rozvody ústředního vytápění z měděných trubek okruh otopných těles - NOVÉ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- OTOPNÁ TĚLESA OCELOVÁ DESKOVÁ typ-výška/délka provedení KLASIK
- PŠpřímé radiátorové regulovatelné a uzavíratelné šroubení s vypouštěním
- PVpřímý radiátorový termostatický venitl s termostatickou hlavicí

TEPELNOU SOUSTAVU JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 060830, ČSN 060310, EN 12828 a EN 12171.


Po realizaci bude soustava hydraulicky vyregulována. Přesné osazení otopných těles bude definováno před realizací.

POTRUBÍ JE NUTNO VÉST TAK, ABY NEBYLO NAMÁHÁNO DILATACEMI. DÉLKOVÁ ROZTAŽNOST BUDE ELIMINOVÁNA VEDENÍM POTRUBÍM. UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ VČ. UMÍSTĚNÍ PEVNÝCH BODŮ. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHL 193/2007 Sb.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

Při realizaci nutná koordinace s vedením ZTI a VZT.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.



Ing. Kateřina Juránková

Na Baloně 94, 789 61 Bludov
Tel.: 583219132, GSM: 723465580
jurankova.katerina@tiscali.cz

Zodp.projektant:	Ing. Juránková Kateřina
Vypracoval:	Ing. Juránková Kateřina
Kreslil:	Ing. Juránková Kateřina
Investor:	Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh

Stavba:	REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH III. ETAPA – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO HOSPODU D 1.4 Technika prostředí staveb I: a) ÚT, b) VZT, c) ZTI	Datum:	02/2019
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP – ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	Stupeň:	DPS
		Číslo zakázky:	08/2019
		Počet A4:	2
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	1