



Generální projektant	Vitorio Parm s.r.o. Nemilská 2380/54, Zábřeh 789 01 Ing. Pohl	Stavebník	Město Zábřeh Masarykovo náměstí 510/6 Zábřeh 789 01
Projektant části	 PVLK PROJECT s.r.o. Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk telefon 777 848 204, e-mail: pavelka@pvlk.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vyracoval	Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka Miroslav Pavelka 
Místo stavby	Zábřeh	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 719 0301 01/2019
Název stavby Objekt Část	Rekonstrukce KUŽELNY Zábřeh - III. ETAPA - Sociální zázemí pro hospodu D.1.4 Technika prostředí staveb Silnoprůdová elektrotechnika		
Název výkresu		Měřítko: ---	Číslo výkresu
Protokol o určení vnějších vlivů			02

Akce : Rekonstrukce KUŽELNY Zábřeh - III. ETAPA - Sociální zázemí pro hospodu
SO/PS : Technika prostředí staveb - Silnoproudá elektrotechnika
Zakázka číslo : 719 0301
Investor : Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol č. 719 0301 o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Složení komise:

Předseda : - Miroslav Pavelka, projektant elektro
Členové : -

Název objektu (stavby): - Sociální zázemí pro HOSPODU

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- Pochůzka v místě objektu
- Normy v platném znění, tj. ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí komise je dáno její profesionální odborností a způsobilostí, přičemž byla vzata v úvahu veškerá dostupná hlediska, která byla známa v době zpracování projektové dokumentace.

V Šumperku dne 20.1.2019



Předseda komise:

Členové komise:

.....

Přílohy: - tento protokol nemá žádnou přílohu

Popis objektu:

Jedná se o stávající prostory sociálního zázemí HOSPODY se stavebními úpravami. Obvodové zdivo, stropy a podlahy jsou nespalné – zděné nebo železobetonové. Vnitřní příčky jsou zděné.

Osoby pohybující se v objektu mají běžné pohybové a duševní vlastnosti. Z hlediska úrovně elektrotechnických znalostí se jedná převážně o osoby převážně nepoučené (hosté). Personál jsou osoby alespoň poučené.

Rozhodnutí:

Vnější vlivy a stupeň ochrany se v současné době určují podle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB.

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek atd.) musí být znovu určeny ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

Vnější vlivy jsou stanoveny pro tyto místnosti:

Sociální zázemí HOSPODY: je klasifikován jako prostory normální s těmito třídami vnějších vlivů :							
AB5	AC1	AD1	AE1	AF1	AG1	AH1	AK1
AL1	AM - není	AN1	AP1	AQ1	AR1	AS - není	BA1
BC2	BD1	BE1	CA1	CB1			

Poznámka: Pravidla pro el.instalaci v umývacím prostoru umývadel se řídí předpisy normy ČSN 33 2130 ed 3.

PLATNOST PROTOKOLU:

Tento protokol nabývá platnosti po schválení technickou sekcí investora. V případě odlišných charakteristik nebo podmínek od výše uvedených je nutné tyto změny uvést, zdůvodnit jejich odlišnost a zaprotokolovat.

Protokol je * schválen, * neschválen, * schválen se změnami (* nehodící se škrtněte)

Změny protokolu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Členové schvalovací komise investora:

.....

.....



V Šumperku dne : 20.1.2019

Vypracoval : Miroslav Pavelka