SKUPINA PRIESTOROV	KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV		MIN. KRYTIE EL.PRÍSTROJE	ROZVÁDZAČE
311 (II) (s tvrdou regulačnou teplotou)	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1-2,AM-2-2,AM3-2,AM-4, AM-5,AM-8-1,AM-9-1,AM-22-3,AM-23-2,AM-24-1,AM-25-2,AM-31-1,AN1,AP1, AQ1,AR1,AT1,AU1,BA1,BB1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1		IP20	IP30/IP20

ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: OCEĽOVO-PLECHOVÝ, NÁSTENNÝ
napr. LEGRAND XL3 600 v.600
ROZMERY: -
KRYTIE: IP40/20
PRÚD: In=100A
Ik''= 9,8 kA
ip = 16,5 kA
PRÍVOD: ZHORA
VÝVODY: HORE

POZNÁMKY:

- NEODDELITEENOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.
- KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNÍ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA !!!
- DODÁVATEĽSKÁ DOKUMENTÁCIA MUSÍ BYŤ ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU!

POHĽADY NA ROZVÁDZAČ
PRESNÉ ROZLOŽENIE PRÍSTROJOV URČÍ VÝROBCA ROZVÁDZAČA





REV. 01 - 09/2022

	zodpovedný projektant:	vypracoval:	ARBE	
	Ing. Jozef ZAMORA	Ing. Jozef ZAMORA		
investor	Mesto Trnava; Hlavná ulica 1; 917 71 Trnava			
miesto stavby	Katastrálne územie - Trnava		časť	CCTV
názov stavby	Rekonštrukcia kamerového systému		formát	33xA4
			dátum	03/2022
			mierka	N/A
stavebný objekt	CCTV			
obsah výkresu	SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA R-UPS		2 1 7 1 R P C D 1 1 1	
			číslo zákazky stupeň číslo výkresu rev	