



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Príkopská 16, 921 01 Trnava

www.tavos.sk



**Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3
917 71 Trnava**

Váš list značky:

Naša značka:
14024/2022/AOp

Vybavuje:
A. Opialová 033/5966121

Piešťany, dňa:
19.07.2022


Vec: Rekonštrukcia kamerového systému – vyjadrenie

Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému pre potreby mestskej polície Trnava v uliciach Rybníkova, Jeruzalemská, Invalidská, nám. Sv. Mikuláša, Halenárska, Hviezdoslavova, Pekárska. Kamerový systém bude konštruovaný ako multifunkčné interaktívne riešenie. Samotné optické rozvody sa delia na dve časti. Pričom prvá časť tvorí chrbticu systému. Táto je tvorená 192 vláknovými optickými zväzkami zaľúknutými do jestvujúcich rozvodov HDPE rúrok. Do týchto sú v prvom kroku zaľúknuté mikrotubičkové zafukovacie rúrky a do nich následné zaľúknutie vláknového zväzku. Druhou časťou optických rozvodov sú samotné optické vedenia pre kamerové rozvádzače, ktoré umožňujú vytvorenie optického kruhového vedenia LAN-RING. Tieto optické vedenia sú tvorené 24 vláknovým optickým káblom, zaľúknutým do HDPE rúrok vedených navzájom medzi kamerovými podzemnými rozvádzačmi. Kamerové rozvádzače sú tvorené podzemnými inštaláčnymi šachtami vo vodotesnom vyhotovení, ktoré umožňujú inštaláciu systému napájania kamier a aktívnych prvkov kamerovej siete. Kamerové rozvádzače sú v prevažnej miere napájané z rozvodov verejného osvetlenia. Kamery sú pripojené k dátovým prepínačom v kamerových podzemných rozvádzačoch, respektíve priamo k dátovému prepínaču monitorovacieho centra. Toto prepojenie je riešené metalickými FTP cat6a káblami. Kamery sú napájané prostredníctvom systému PoE (power over ethernet) priamo z komunikačných portov prepínačov.

K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

V lokalite stavby sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke a/alebo majetku TAVOS, a.s. Verejné siete žiadame počas výkopových a stavebných prác rešpektovať a nepoškodiť. Pred realizáciou výkopových prác je nutné presnú polohu verejných sietí vytýčiť pracovníkmi TAVOS a.s. na základe objednávky. Pri umiestňovaní nových zariadení a vedení optických rozvodov žiadame dodržať ochranné pásmo verejných sietí v zmysle zákona NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, §-u 19, ods.2. Pásmo ochrany je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti **1,8 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane a **3,0 m** pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. Priestorová úprava vedení technického vybavenia v STN 73 6005 rieši minimálnu vzdialenosť pri krátkych úsekoch súbehov, nie v celej trase ukladania vedení. V prípade problémov pri umiestňovaní, riešiť uloženie vopred s prevádzkovateľom. Pri križovaní s verejným vodovodom je nutné nové rozvody uložiť do chráničky s minimálnym presahom 1m na každú stranu. Pred zasýpaním križovaní a súbehov žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti k ich prevzatíu. Za dodržania uvedených podmienok, s umiestnením stavby podľa predloženej dokumentácie **súhlasíme.**


Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.



Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **43,20 €** vrátane DPH 20%.

S pozdravom

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264


Ing. Monika Očenášková
riaditeľka investičného rozvoja
a služieb zákazníkovi

Prílohy: faktúra

Odberateľ

Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1
917 71 Trnava
IČO: 00313114
DIČ: 2021175728

Dodávateľ Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná ulica 10
921 01 Piešťany
IČO: 36252484 IČ DPH: SK2020172264

Spôsob platby: Banka
Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 26925212/0200
IBAN: SK590200000000026925212

Nie sme platcami DPH

Vybavuje: Andrea Hudcovičová
Tel.: 0333236129
E-mail: andrea.hudcovicova@trnava.sk
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Spôsob dopravy: dodávateľsky
Miesto určenia: Mestský úrad v Trnave, Trhová 3

Objednávame u vás: vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie - Rekonštrukcia kamerového systému

P. č.	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena (€)	Spolu (€)
1	vyjadrenie k projektovej dokumentácii	1.00	ks	43.20	43.20
Celkom €					43.20

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36 252 484, IČ DPH: SK2020172264
- 14-9 -

19.7.2022

[Signature]

MESTO TRNAVA
MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE
22

Ing. Dušan Béréš
vedúci odboru investičnej výstavby

Verejné obstarávanie bolo realizované v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ID obstarávania: 2764

Základná finančná kontrola vykonaná podľa zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti je / nie je v súlade:

- a) s rozpočtom 19
b) s osobitnými predpismi podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z. z.
c) s uzatvorenými zmluvami a objednávkami
d) s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov
e) s vnútornými predpismi
f) s inými podmienkami poskytnutia verejných financií

Finančnú operáciu alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

22.06.2022

Dátum

Ing. Andrea Hudcovičová

Meno zodpovedného zamestnanca

[Signature]
Podpis

Finančnú operáciu alebo jej časť:

- je / nie je možné vykonať,
- je / nie je možné v nej pokračovať,
- je / nie je možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

22.06.2022

Dátum

Ing. Monika Heregová

Meno zodpovedného zamestnanca

[Signature]
Podpis

