

LEGENDA

NAVRHOVANÉ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH PŘIZDÍVEK A ODSTRANĚNÍ HYDROIZOLACE U SANOVANÉ OBVODOVÉ ZDI

NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ INJEKTÁŽ VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU
NAVRHOVANÁ VNĚJŠÍ HYDROIZOL. STĚRKA NA OBNAŽENÉ A VYROVNANÉ ZDIVO
NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 80 mm (EPS NEBO XPS S UZAVŘENOU STRUKTUROU) CHRÁNĚNÁ PROFILOVANOU FÓLIÍ A DESKAMI OSB

NAVRHOVANÉ POTRUBÍ PVC DN 160 ODVÁDĚJÍCÍ VODU ZACHYCENOU DRENÁŽÍ DO VEŘEJNÉ KANALIZACE

NAVRHOVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN 150 - SN 8

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝKOP PRO SANACI OBVODOVÉ ZDI DOMŮ čp. 644, 814 a 271. ŠÍŘKA VÝKOPU 1,50 m, HLOUBKA min. 0,20 m POD ÚROVEŇ PODLAHY SUTERÉNU (3,00 - 3,85 m POD TERÉNEM)

VNITŘNÍ ÚPRAVY SANOVANÉ OBVODOVÉ STĚNY

① STÁVAJÍCÍ OMÍTKA JE OTLUČENÁ
STĚNA BEZ HYDROIZOLACE A BEZ PŘIZDÍVKY
STĚNU DOČASNĚ PONECHAT BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

② ODSTRANIT DODATEČNOU VNITŘNÍ PŘIZDÍVKU A HYDROIZOLACI
OTLOUCI OMÍTKU (VČETNĚ VYŠKRABÁVÁNÍ SPÁR)
STĚNU DOČASNĚ PONECHAT BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

③ ODSTRANIT PŘEDPOKLÁDANOU VNITŘNÍ PŘIZDÍVKU A HYDROIZOLACI
OTLOUCI OMÍTKU (VČETNĚ VYŠKRABÁVÁNÍ SPÁR)
STĚNU DOČASNĚ PONECHAT BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

POZNÁMKY

HLAVNÍ ZÁSADY PRO PROVEDENÍ SANACE VLHKÉ OBVODOVÉ STĚNY SUTERÉNU DOMŮ čp. 644, 814 a 271 PŘILÉHAJÍCÍ KE KŘEMEŠNICKÉ ULICI, BLIŽŠÍ POKYNY - viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝKRESY DETAILŮ
- PROVEDENÍ RUČNÍHO VÝKOPU PODÉL OBVODOVÉ STĚNY VŠECH TŘÍ DOMŮ POD ÚROVEŇ PODLAHY SUTERÉNU, ŠÍŘKA VÝKOPU 1,50 m, VČETNĚ ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V CELÉ ŠÍŘCE CHODNÍKU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PLASTOVÝCH SKLEPNÍCH SVĚTLÍKŮ (POČÍTÁ SE S JEJICH ZPĚTNOU MONTÁŽÍ).
- ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VE VÝKOPU
- ZŘÍZENÍ BEZPEČNÉHO PAŽENÍ CELÉHO VÝKOPU, POČÍTÁ SE I S PŘEPAŽOVÁNÍM PODLE POSTUPU PRACÍ
- KONTROLA TĚSNOSTI A FUNKČNOSTI VEŠKERÉ OBNAŽENÉ KANALIZACE
- ZŘÍZENÍ NOVÉ VNĚJŠÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY PO CELÉ VÝŠCE OBNAŽENÉHO A VYROVNANÉHO ZDIVA
- NALEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE POD ÚROVNÍ TERÉNU (EPS NEBO XPS S UZAVŘENOU STRUKTUROU), KTERÁ BUDE CHRÁNĚNA PROFILOVANOU FÓLIÍ A DESKAMI OSB).
- POLOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ PVC DN 150 - SN 8 NA VYBETONOVANÝ ŽLÁBEK. POTRUBÍ SE OBSYPE ŠTĚRKEM FRAKCE 16/32 mm A ZABALÍ SE DO GEOTEXTÍLIE
- NA TRASE DRENÁŽE SE ZŘÍDÍ PLASTOVÉ KONTROLNÍ ŠACHTY DN 315, ŠACHTA DŠ4 - DN 600, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. C250
- VODA ZACHYCENÁ DRENÁŽÍ SE ODVEDE PŘES SKLEP DOMU čp. 271 DO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
- PROVEDE SE ZPĚTNÝ ZÁSYP RÝHY VYKOPANOU ZEMINOU S ŘÁDNÝM ZHUTŇOVÁNÍM PO VRSTVÁCH, NOVÉ VYDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU
- PROVEDENÍ CHEMICKÉ TLAKOVÉ INJEKTÁŽE OBVODOVÉ STĚNY ZEVNITŘ TĚSNĚ NAD PODLAHOU SUTERÉNU. NA TÉTO STĚNĚ MUSÍ BÝT PŘEDEM ODSTRANĚNY ZBÝVAJÍCÍ OMÍTKY, PŘÍPADNĚ PŘIZDÍVKY A VNITŘNÍ HYDROIZOLACE. KONEČNOU VNITŘNÍ ÚPRAVU STĚNY SANAČNÍ OMÍTKOU JE TŘEBA ODLOŽIT DO USTÁLENÍ VLHKOSTI NA NIŽŠÍCH HODNOTÁCH (V ODBORNÉ LITERATUŘE SE U ZDIVA TL. 75-90 cm UDÁVÁ DOBA VYSYCHÁNÍ 3 - 5 ROKŮ).
- VRTY Ø 18 mm PRO TLAKOVOU INJEKTÁŽ KAPALNÝM PROSTŘEDKEM PCI SANIMENT INJEKT "R" BUDOU PROVÁDĚNY VE DVOU ŘADÁCH NAD SEBOU VZDÁLENÝCH cca 100 mm, OD SEBE V ŘADĚ PAK 100 - 120 mm. VRTY SE PROVÁDÍ V ÚHLU 10°- 30°DO VZDÁLENOSTI 30 - 50 mm OD VENKOVNÍHO LÍCE ZDIVA. POČÍTÁ SE I S PŘECHODEM INJEKTÁŽE DO PŘÍČNÝCH NOSNÝCH ZDÍ O cca 500 mm.
- PŘED ZAHÁJENÍM VRTACÍCH PRACÍ JE TŘEBA PROVĚŘIT ZDA SE V MÍSTĚ VRTŮ NENACHÁZEJÍ VNITŘNÍ INSTALACE.

KÓTOVÁNO V mm
VÝŠKOVÉ KÓTY V m
KÓTOVÁNY STAVEBNÍ OTVORY
KÓTOVÁNO ZDIVO BEZ OMÍTKY

UPOZORNĚNÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V TÉTO MÍSTNOSTI JSOU SOUČÁSTÍ OBJEKTU č. 02 - SANACE OCELOVÝCH PŘEKLADŮ (VYPRACOVAL ING. RYŠAVÝ), viz. SAMOSTATNÉ DESKY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PELHŘIMOV, s. r. o.			
Vedoucí projektant:	**Václav Smejkal**	**Číslo autorizace:**	**1400165**
Zodp. projektant:	Václav Smejkal		
Vypracoval:	Ing. Ondřej Smejkal	**Stupeň dokumentace:**	**DZS**
Kreslil:	Ing. Ondřej Smejkal		
AKCE: SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNŮ DOMŮ čp. 644, 814 a 271 ul. KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV		**Kraj:** Vysočina	
		Datum: Říjen 2017	
PŮDORYS SUTERÉNU		**Formát:** 6 x A4	**Měřítko:** 1 : 150
Stavebník: město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Č.V. D1.1.b - 1	