



POZNÁMKY

- DNO ŠACHET SE PRO VĚTŠÍ STABILITU VYPLNÍ ŠTĚRKEM
- K HLOUBCE VÝKOPU SE MUSÍ PŘIPOČÍST JEŠTĚ 100 mm PRO VYBETONOVÁNÍ ŽLÁBKU
- POUŽITÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT URČENO PRO UKLÁDÁNÍ DO VĚTŠÍCH HLOUBEK (SN 8)
- VEŠKERÉ PRÁCE NA DRENÁŽI MUSÍ BÝT PROVEDENY DŮKLADNĚ A KVALITNĚ, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO JEJÍ DLOUHODOBÉ FUNGOVÁNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU I DRENÁŽE MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
- DRENÁŽNÍ ŠACHTY DN 315 I DN 600 (např. TYP ACO-OPTI-CONTROL) MUSÍ BÝT VYROBENY ALESPON PRO TŘÍDU C 250, NEBOŽ SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH POJÍŽDĚNÍ RŮZNOU TECHNIKOU - např. ÚKLID SNĚHU - viz. VYJÁDRĚNÍ TS PELHŘIMOV
- VÝKOPY PRO DRENÁŽ NESMÍ ZASAHOVAT POD ZÁKLADOVOU SPÁRU. BUDOU PROVÁDĚNY V SOUBĚHU S KABELY NN (E.ON) A TELEFONU (O2). TRASA DRENÁŽE BUDE ZÁROVEŇ KŘÍŽOVAT PŘÍPOJKY INŽ. SÍTÍ PRO JEDNOTLIVÉ DOMY, KTERÉ VE VYJÁDRĚNÍCH NĚKTERÝCH SPRÁVCŮ NEJSOU ZAKRESLENY.



DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

STAVEBNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PELHŘIMOV, s. r. o.			
Vedoucí projektant:	Václav Smejkal	Číslo autorizace: 1400165	
Zodp. projektant:	Václav Smejkal		
Vypracoval:	Ing. Ondřej Smejkal	Stupeň dokumentace: DZS	
Kreslil:	Ing. Ondřej Smejkal		
AKCE: SANACE ČÁSTI VLHKÉHO ZDIVA SUTERÉNU DOMŮ čp. 644, 814 a 271 ul. KŘEMEŠNICKÁ PELHŘIMOV PODÉLNÝ PROFIL DRENÁŽE		Kraj: Vysočina	
		Datum: Říjen 2017	
		Formát: 3x A4	Měřítko: 1 : 150
Stavebník: město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		Č.V. D.1.1.b - 2	