



### POUŽITÝ MATERIÁL

BETÓN STN EN 206-1

PODKLADNÝ BETÓN

PILÓTY

OPORY A KRÍDLA

PRECHODOVÁ DOSKA

C 12/15-X0 (SK)

C 25/30-XC2, XF2 (SK)-Cl 0,4-D<sub>max</sub> 16-S3

C 30/37-XC4, XD1, XF2 (SK)-Cl 0,4-D<sub>max</sub> 16-S3

C 25/30-XC2, XF2 (SK)-Cl 0,4-D<sub>max</sub> 16-S3

BETON. VÝSTUŽ STN EN 1992 1-1

B500B, f<sub>yk</sub>= 500MPa, TRIEDA ŤAŽNOSTI "B"

### POZNÁMKY:

- VŠETKY ČASTI OPORY NACHÁDZAJÚCE SA V TRVALOM STYKU SO ZEMINOU BUDÚ OPATRENÉ IZOLÁCIOU PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI: 1x PENETRAČNÝ NÁTER A 2x ASFALTOVÝ NÁTER ZA STUDENA.
- VŠETKY VIDITEĽNÉ OSTRÉ HRANY OPORY BUDÚ SKOSENÉ 20x20mm VLOŽENÍM TROJUHOLNÍKOVEJ LIŠTY DO DEBNENIA.
- PRECHODOVÁ OBLASŤ POD PRECHODOVÝMI DOSKAMI BUDE ZHOTOVENÁ ZO ZEMÍN VEĽMI VHODNÝCH DO NÁSYPOV, SYPANÍM A HUTNENÍM PO VRSTVÁCH MAX. HRÚBKY 0,30m, MIERA ZHUTNENIA I<sub>d</sub>= MIN. 0,90.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<b>KDS</b> projekt s.r.o. Námestie mieru č.1, 080 01 Prešov kanc.: Kpt. Nálepku č.6, 080 01 Prešov tel. 0905 285232, e-mail: kdsprojekt@gmail.com
ING. PALGUT	ING. PALGUT	ING. KRAFČÍK	
KRAJ:	PREŠOVSKÝ		
OBJEDNÁVATEĽ:	ZDRUŽENIE OBCÍ HORNEJ TORYSY (ZOHT)		
STAVBA:	EUROVELO 11 V REGIÓNE ZOHT, ÚSEK ČERVENICA PRI SABINOVE - LIPANY		DÁTUM: 03.2017
OBJEKT:	SO 31 LÁVKA CEZ LIPIANSKY POTOK V MESTE LIPANY		STUPEŇ: DSP
OBSAH:	TVAR OPORY 2		FORMÁT: 2xA4
			MIERKA: 1:50
			Č.PRÍLOHY: 5
			Č.SÚPRAVY: