

**Vysvetlenie súťažných podkladov č. II. (#331970):**

**Otázka č. 1**

Dobrý deň,  
prosíme verejného obstarávateľa o špecifikáciu položky č. 44 v časti elektro: Prvky MaR s kábelážou CYSY3x0,75,5x0,75.  
Vopred ďakujeme.

**Odpoveď č. 1**

Položka č. 44 **Prvky MaR s kábelážou CYSY3x0,75,5x0,75:**  
Ide o prvky Merania a Regulácie zdroja tepla a Kábel CYSY 3x0,75, znamená, že je to ohybný kábel  
- Prierez vodiča, 0,75 mm<sup>2</sup>; Počet žíl: 3; Prevedenie žíl: lankové; Prevádzková teplota: -15 až +70 °C;  
Farba vonkajšej izolácie môže byť ľubovoľná, neovplyvňuje funkčné vlastnosti.