



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRdo37456202



Č. j. KRPZ-122929-1/ČJ-2017-150806

Kroměříž 24. listopadu 2017

Počet listů: 2

Ing. Tomáš Olša
Tyršova 931
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Rekonstrukce ulice Mlýnská – dokončení mezi přejezdy vlečky – stanovisko pro stavební povolení

Dne 18. října 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro potřeby stavebního povolení, týkající se akce „Rekonstrukce ulice Mlýnská – dokončení mezi přejezdy vlečky“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je provedení rekonstrukce stávající místní komunikace a přilehlého chodníku na ulici Mlýnské v Bystřici pod Hostýnem, v úseku od vlečkového přejezdu u řadových garáží ve směru příjezdu od ulice Holešovské po vlečkový přejezd u bývalého autobusového nádraží vedle železniční stanice.

Délka rekonstruovaného úseku komunikace činí cca. 320 m, šíře vozovky 5 m, povrch vozovky zpevněný asfaltobetonem, ohraničení komunikace silniční obrubou s převýšením 10 cm a nájezdovou obrubou s převýšením 2 cm nad vozovku komunikace, chodník vedoucí podél komunikace v šíři upravené na 2,25 m pro předpokládané společné vedení cyklistické a pěší dopravy, s povrchem zpevněným zámkovou dlažbou tl. 60 mm a 80 mm v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikacím dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., **souhlasí** s vydáním stavebního povolení v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Tomášem Olšou v září 2017, při dodržení následujících podmínek.

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

Hmatové úpravy v rámci bezbariérových úprav řešeného chodníku v rozsahu varovných pásů šíře 0,4 m a signálních pásů šíře 0,8 m z červené náklepové dlažby v místech napojení na komunikace, v místech křížení sjezdů k přilehlým nemovitostem a v místě pro přecházení, vodící linie v rozsahu chodníkové obruby zvýšené 6 cm nad povrch chodníku v úsecích mimo zástavbu budou provedeny dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

V zájmu zajištění bezpečnosti chodců bude navržený chodník v místě jeho napojení na vlečkové přejezdy opatřen varovným pásem v provedení uvedeném výše v takové vzdálenosti od bližší koleje, aby nemohlo dojít ke střetu čekajícího chodce s projíždějícím vlakem, svítidlo veřejného osvětlení navržené před domem č. p. 1368 bude přemístěno blíže k místu pro přecházení, aby toto místo nebylo za snížené viditelnosti tzv. ve stínu za osvětleným prostorem u zmíněného domu.

Navržené trvalé dopravní značení v rámci řešené stavby (DZ C9a - 4x a C9b - 4x) doporučujeme doplnit o v rozsahu osazení směrových sloupků Z11g červené barvy v prostoru napojení účelové komunikace na rekonstruovanou komunikaci vedoucí ke garážím, naproti domu č. p. 834. Uvedené dopravní značení bude provedeno dle technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Po dobu předpokládaného omezení provozu na některé z komunikací dotčených stavbou při provádění stavebních prací bude užito přechodné úpravy provozu osazením příslušného dopravního značení pracovního místa v rámci zvláštního užívání nebo nutné uzavírky dotčené komunikace. Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavby.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky