

Město Bystřice pod Hostýnem**Masarykovo nám. č.p. 137****768 61 Bystřice pod Hostýnem**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/ linka

Kroměříž

2017-005162

Bucňáková/573 517 228
zdenka.bucnakova@vak-km.cz

4.1.2018

Stanovisko pro stavební povolení k akci: "Rekonstrukce ulice Mlýnská - dokončení mezi přejezdy vlečky"

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Mlýnská v Bystřici pod Hostýnem. Rekonstrukce spočívá ve stavebních úpravách stávajících zpevněných ploch komunikace, zpevněných pojížděných ploch, chodníků podél vozovky místní komunikace ulice Mlýnská a podél stávající domovní zástavby, sjezdů, odstavných ploch a stezky pro cyklisty a chodce. Součástí stavby bude posun stávajících sloupů veřejného osvětlení podél stávajícího chodníku a zřízení nových uličních vpustí, které budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Odvodnění zpevněných ploch pro parkování vozidel je navrženo zasakováním dešťových vod. Zpevněné plochy budou vybudovány z betonové zámkové dlažby se spárou šíře min. 3 cm vysypanou kamenivem, která umožňuje vsakování dešťových vod. Ostatní zpevněné plochy budou odvodněny do stávajících uličních vpustí a do nově navržených uličních vpustí, které budou napojeny na stávající samostatnou dešťovou kanalizaci, případně vsakovány na okolní terén. Dešťové vody ze zpevněných ploch, které přiléhají k nezpevněné ploše, požadujeme řešit vsakováním do okolního terénu v souladu s platnou legislativou dle §20 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a navazující vyhlášky č. 269/2009 Sb. **Dešťové vody nesmějí být svedeny do jednotné kanalizace, která je zaústěna na ČOV.**

V místě plánované stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je v majetku a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o její vytyčení. Dále je nutno zohlednit umístění vodovodních a kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu nesmí být umístěna žádná stavba (sloup veřejného osvětlení). Při stavbě veřejného osvětlení požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily síť a vnější znaky sítí v naší správě. Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském

zařízení. Úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s.


K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -35-
767 01 Kroměříž
IČ 49451871, DIČ CZ49451871


.....
Ing. Petr Vedra
výrobně - technický náměstek

Příloha: situační mapka vodovodní a kanalizační sítě v zájmové lokalitě

Kontakt:

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz
(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)
mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094
mistr kanalizací - p. Dolák, tel. 573 502 826, mob. 702 283 849

