



LEGENDA POTRUBIA:

- POTRUBIE - PLASTHLINNÍKOVÁ RÚRKA PE-Xa/AL/PE napr. RAUTITAN Stabil
- SPÁJANÉ LISOVANÍM, IZOLOVANÉ POTRUBIE, TEPLTNÝ SPÁD 70/50°C
- POTRUBIE VEDENÉ PRI STENE / V PODLAHE, PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

LEGENDA ZARIADENÍ A ARMATÚR :

- PK PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL JUNKERS CERAPURSMART ZSB 22-C
- MENOVITÝ TEPLNÝ VÝKON KOTLA PRI 80/60°C 7,3-20,3 kW, MAX. SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 2,1 m³/h
- SÚČASŤOU KOTLA JE EXPANZNÁ NÁDOBA O OBJEME 8 l, MAX. PRACOVNÝ TLAK 3 bar
- EL. NAPÁŤIE 230V/50Hz, MAX. PRÍKON P_{max}=125 W,
- ROZMERY : 400 x 850 x 370 mm (š x v h) , HMOTNOSŤ (BEZ OBALU) 41 KG
- TN UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG25/6, S OBJEMOM 25 L, 6 bar
- ROZMERY : Ø=280 mm, VÝŠKA 490 mm , ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL , PN 16/120°C
- UK... STÚPAČKA VYKUROVANIA
- GK GUĽOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ , PN 16/120°C
- OV ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL , PN 16/120°C
- AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S UZATVÁRACÍM VENTILOM , PN 16/120°C
- VK VYPÚŠŤACÍ KOHÚT , PN 16/120°C
- F FILTER OCEĽOVÝ

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁČ KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁČE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIA STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKÝCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.
- ±0,000 SA VZŤAHUJE K ÚROVNI FINÁLNEJ ÚPRAVY PODLAHY

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI ±0,000 VNÚTORNEJ PODLAHY EXISTUJÚCEJ STAVBY

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhodnotenie napodobení, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div>
--

M PRO s.r.o.

Kadnárova 23

831 52 Bratislava

mprosro@gmail.com

00421 905 489 533