

POSTUP
Zákazka s nízkou hodnotou
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2

názov zákazky:

„Revitalizácia vnútrobloku s agátovým hájom“

Vestník č. 15/2023 – 23.01.2023, zn. 1941 - WNP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

Potrebuje špecifikáciu lamiel z lekoplastu (ral odtieň obkladu, rozmery obkladu/lamiel, hrúbka plechu, spôsob kotvenia lamiel). Detail spojov a rohov lamiel, chýba rovnako výškový rozmer po ktorý je prístrešok obložený lamelami.

Odpoveď:

Obklad je navrhnutý z kompozitných plastohliníkových lamiel hr. 4 mm (odtieň RAL 7016 a RAL9006), ktorý bude nitovaný priamo na konštrukciu.
Výška obkladu je 1500 mm.

Otázka č. 2:

Chýbajú rozmery prístrešku - výška v najvyššom bode, v najnižšom bode. Pôdorysne keď spočítame šírku z 3 rozmerov nesedí s finálne zakótovanou šírkou prístrešku (3 x 1455 je 4365, kóta šírky je 4410).

Odpoveď:

Výška prístrešku pod trapézový plech je 2200 mm a 2500 mm.
Pôdorysne rozmery prístrešku sú v pozdĺžnom module 1550+2000+2000 mm
a v priečnom 1455 + 1450 + 1455 mm (kótované osovo).

Otázka č. 3:

Chýba špecifikácia výplne dverí, výška dverí.

Odpoveď:

Výška dverí je 2100 mm, výplň valcovaný ťahokov rozmer otvoru 30 x 23 mm, hrúbky 2,0 mm.

Otázka č. 4:

Nie je špecifikovaná povrchová úprava konštrukcie ako aj strešnej krytiny.

Odpoveď:

Povrchová úprava konštrukcie je žiarové pozinkovanie.
Strešná krytina trapézový plech T50, hr. plechu 0,50 mm, lakovaný pozink RAL 7016.

Prešov, 31.01.2023

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Príloha:

- Súťažné podklady s upraveným termínom na predkladanie ponúk
(*SP_Agátový háj Svidník_ZsNH_OPRAVA 31.01._posunutie termínu na predkladanie ponúk.pdf*)