

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Otázka:

Dobrý deň,
v predložených Súťažných podkladoch v časti Výkaz výmer-Pavilón A, Nadstavba a Pavilón B,
Nadstavba,
stavebná časť:
Položka č.17 - Dodávka + Montáž kontajnerov (viď. priložená špecifikácia) kpl 1.000

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie (presnú špecifikáciu) tejto položky. V čom všetkom spočíva táto položka? Ide len o dodanie + montáž kontajnerov ako je uvedené v položke č.17?

Odpoveď:

Položka má obsahovať dodávku (vrátane dopravy na stavbu a manipulácie žeriavom – nutná obhliadka) a montáž polokompletizovaných a už kompletizovaných kontajnerov v počte 32ks/blok, v rozmeroch: šírka od 2,835m až 3,285m, dĺžky od 6,68m až 6,710m, schodiskový len 5,05m, výška je jednotná 3,50m, nosná konštrukcia kontajnerov z izolovaných otvorených a valcovaných profilov, stohovateľná, dimenzovanie podľa statiky do 5 mm hrúbky materiálu a pevnosti ocele - 8 ks kontajnerových rohov pre transport, montáž a spojenie. Oceľová konštrukcia so základným lakovaním. Steny sú vytvorené ako samonosná konštrukcia, strešné pozdĺžne nosníky prenesú zaťaženia do rohových stĺpov a môžu byť ľubovoľne odstránené. Konštrukcia je opatrená závesnými okami, umožňujúce manipuláciu žeriavom, na spodnej strane budú osadené rektifikačné osadzovacie elementy.

Tepelná izolácia podláh, stien a strechy bude v súlade s požiadavkami STN 730540-Z1+Z2:2019. Presnejšia špecifikácia je uvedená vo výkresoch pôdorysov a rezov nadstavby v.č.: 12,14,15 a hlavne v súhrnnej technickej správe ods. „B 4.2 PRIESTOROVÉ KONTAJNEROVÉ MODULY“.

UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ zverejnil spolu so súťažnými podkladmi všetkým záujemcom projektovú dokumentáciu vrátane výkazu výmer, preto každý záujemca má možnosť oboznámiť sa kompletne s ich obsahom. Podrobné naštudovanie poskytnutej projektovej dokumentácie je nevyhnutným predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. **Vychádzajúc z rozhodovacej praxe ÚVO povinnosťou záujemcu je dôkladné zoznámenie sa so všetkými časťami projektovej dokumentácie, t.j. správami, výkresmi, výkazom výmer a vypracovanie ponuky s maximálnou pozornosťou tak, aby predložil ponuku na celý rozsah predmetu zákazky, a teda zhotovil plne funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.**

V prípade akýchkoľvek nejasností, ako je napr. nezrovnalosť v podkladoch (iné výmery, absentujúce položky..) môže záujemca využiť inštitút vysvetlenia v súlade s bodom 10. súťažných podkladov, ako aj využiť možnosť účasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zákazky v súlade s bodom 11. súťažných podkladov. Záujemca je povinný si dôkladne naštudovať celé súťažné podklady vrátane projektovej dokumentácie a výkazu výmer a pri tvorbe návrhu na plnenie kritérií – celkovej ceny za plnenie predmetu zákazky oceniť Výkaz výmer v súlade s týmito podkladmi a na základe vykonanej obhliadky, ak považuje za nevyhnutné sa jej zúčastniť.

Predložením ponuky verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač vychádzal zo všetkých podkladov a skutočností vyššie opísaných a jeho cena zahŕňa všetky náklady nevyhnutné pre riadne plnenie

predmetu zákazky, ktoré bude uskutočnené v súlade so zmluvnými podmienkami predmetu zákazky, ktoré tvoria časť B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na skutočnosť, že uchádzač nie je oprávnený meniť znenie výkazu výmer (doplňat' položky, meniť merné jednotky je zakázané) a musí oceniť položky v takom rozsahu, ako je určené vo výkaze výmere. Uchádzač však musí všetky náklady, ktoré súvisia s realizáciou daných položiek podľa ním zvoleného technologického postupu a realizácie diela v súlade so všetkými podkladmi, zaradiť do ceny týchto súvisiacich položiek tak, aby vzniklo plne funkčné dielo riadne, v požadovanej kvalite a včas.

Na základe vyššie uvedeného už v samotnej zmluve, zverejnenej dňom zverejnenia zákazky vo vestníku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ upravil dôslednosť prípravy cenovej ponuky a nemožnosť dodatkovania z dôvodu nedodržania dôslednosti uchádzača. Verejnému obstarávateľovi nemôže byť na ujmu nezodpovedná príprava ponuky zo strany uchádzača ako aj nezodpovedná príprava projektovej dokumentácie zo strany projektanta. Uvedené je aj v súlade s judikátom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn: 6S2328/2012 zo dňa 12.04.2013. Na tento judikát Krajského súdu sa napríklad v rozhodnutí č. 5930-9000/2017 odvolala aj Rada Úradu pre verejné obstarávanie.