



RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

B.Z.K. złącze kontrolno pomiarowe

UWAGA:

- Płaskownik FeZn 30x4 układać w dolnej warstwie chudego betonu lub w dolnej warstwie zbrojenia płyty
- Uziom instalacji piorunochronnej łączyć z występującymi uziomami naturalnymi
- Uziemienia łączyć ze sobą poprzez spawanie, miejsca połączeń zabezpieczyć antykorozyjnie
- Rezystancja uziemienia nie większa niż 10Ω
- Zapewnić połączenia wyrównawcze pomiędzy LPS a innymi elementami przewodzącymi
- Zachować ciągłość połączeń zwodów, przewodów odprowadzających poprzez spawanie lub prasowanie
- Kominy, wypusty wentylacyjne chronić za pomocą zwodów pionowych (iglic)
- Instalację wykonać w IV klasie ochrony zgodnie z arkuszem norm PN EN 62305
- Po wykonaniu robót dokonać pomiarów, wyniki zaprotokolować
- Szczegóły doboru poszczególnych elementów instalacji odgromowej zweryfikować na etapie projektu wykonawczego

Format rysunku:		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podp
A3+	ELEKTRYCZNA (OPRACOWAŁ:)	mgr inż. Tomasz Janicki	02.2017	SLK/2572/PWOE/09	
	ELEKTRYCZNA (PROJEKTOWAŁ:)	mgr inż. Piotr Folga	02.2017		
	ELEKTRYCZNA (SPRAWDZIŁ:)	mgr inż. Grzegorz Żuk	02.2017	MAP/IE/5277/01	
Skala: 1:100	Zlecenie/Umowa: Zleceńodawca: Gmina Andrychów, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, którą reprezentuje Tomasz Zak- Burmistrz Andrychowa przy Kontrasygnacie Starbrika Gminy- Dorotły Zwiol				
 WWW.STUDIOLA.PL STUDIO ARCHITEKTONICZNE LA PL. JANA PAWŁA II 13, 34-100 W-CE	Projektowany obiekt/Adres: Rozbiórka budynków wraz z instalacjami, oraz przyłączem energetycznym posadowionych na dz. nr 3064/ 1' w Andrychowie (budynek nr 48 przy ul. Batorego w Andrychowie oraz przynależna do niego stodoła), oraz budowa czterech budynków socjalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami, utwardzeniem terenu, Andrychów dz. nr ewid.: 3069/3, 3069/4, 3081/4, 3064/15, 3064/12. BUDYNEK NR 1				
	Nazwa rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW - INSTALACJA UZIEMIAJĄCA				
	Branża: ELEKTRYCZNA	Uwagi:		Rysunek: E-1	Egz I