

# MH Teplárenský holding, a.s.

Turbínová 3, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

## Vysvetlenie informácií č. 21

Vzhľadom na skutočnosť, že obstarávateľovi spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s. boli doručené žiadosti o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch pre rokovacie konanie so zverejnením č. VS ZIL 7 pre predmet zákazky „Nový zdroj tepla a elektriny – plynové motory a transformátor T10 v závode Žilina“ (ďalej len „**rokovacie konanie so zverejnením**“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ č. S 016 zn. 2023/S 016-043015 dňa 23. januára 2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2023 zn. 2280 – MRP dňa 24. januára 2023 (ďalej len „**oznámenie**“), poskytujeme Vám v zmysle článku 13 súťažných podkladov k rokovaciemu konaniu so zverejnením (ďalej len „**súťažné podklady**“) nasledujúce vysvetlenie.

### Otázka č. 1:

„Máme za to, že v tabuľke č.3 Prílohy A v bode 11. Výmenník ohrevu plynu voda/voda došlo k zámene výmenníkov. V stĺpci „Položka vo Výkaze výmer“ príslušného riadku je uvedený výmenník tepla por.č. 44 – 50kW plyn/voda a predpokladáme, že by to mal byť výmenník o výkone 320 kW – por.č.18 vo Výkaze výmer.

Žiadame o rýchlu odpoveď.“

### Odpoveď č. 1:

Obstarávateľ potvrdzuje predpoklad uchádzača, že položka č. 11 v prílohe A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo (Výmenník ohrevu plynu voda/voda) predstavuje časť položky č. 18 Výmenníková stanica predohrevu zemného plynu v hárku „PS01-10 Tech. zariadenia“ vo výkaz výmer „22P001.E1\_PS 01-13 Výkaz výmer \_NOVY\_ZDROJ +CELKOVA REKAPITULACIA D1+E1.xlsx“.

Vzhľadom k uvedenému v položke č. 11 tabuľky č. 3 prílohy A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo obstarávateľ pôvodný text „Por. č. 44 Výmenník tepla V 50, PN40, DN80 pre predohrev plynu, prietok plynu max 5000 Nm<sup>3</sup>/h, tepelný výkon 50 kW pri vykurovacej vode 70/45°C“ nahrádza textom „Por. č. 18 Výmenníková stanica predohrevu zemného plynu“.

Uvedenú zmenu v položke č. 11 tabuľky č. 3 prílohy A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo vykoná obstarávateľ v zmluve o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.

### Otázka č. 2:

„Pre vylúčenie pochybností si chceme potvrdiť, že do vyhodnocovacieho vzorca sa má dať elektrická účinnosť motora pri účinníku  $\cos \phi$  0,8.

Ďakujeme za vysvetlenie.“

### Odpoveď č. 2:

Obstarávateľ uvádza, že v zmysle článku 19 ods. 19.1 súťažných podkladov do vzorca vstupuje o. i. hodnota  $\eta_e$ , ktorá predstavuje uchádzačom navrhovanú garantovanú elektrickú účinnosť

jednej (1) kogeneračnej jednotky pri elektrickom výkone 9 000 kW<sub>e</sub> určenú v percentách ako elektrický výkon v kW meraný na svorkách generátora brutto vydelený príkonom v palive.

Obstarávateľ pre vylúčenie pochybností potvrdzuje, že daná hodnota  $\eta_e$  predstavuje súčasne elektrickú účinnosť KGJ pri účinníku generátora  $\cos \phi = 0,8$ . Obstarávateľ vysvetľuje, že uvažovaná hodnota účinníka 0,8 je uvedená na s. 49 v prílohe A k aktualizovanému vzoru zmluvy o dielo.

**Spoločná poznámka k poskytnutým odpovediam:**

Obstarávateľ uvádza, že súťažné podklady vrátane vysvetlení podaných obstarávateľom (článok 1 ods. 1.5 vzoru zmluvy o dielo), a teda aj vrátane tohto vysvetlenia, predstavujú záväzný dokument, ktorý má význam aj pri plnení zmluvy o dielo v zmysle článku 7 ods. 7.1 písm. d) vzoru zmluvy o dielo.

Obstarávateľ konštatuje, že poskytnuté vysvetlenia zásadným spôsobom nemia súťažné podklady ani ich prílohy, ale sa jedná v prvom prípade len o upresnenie a v druhom prípade o potvrdenie technického zadania, ktorých význam z hľadiska prípravy konečnej ponuky je nepodstatný.

Obstarávateľ preto s poukazom na článok 13 ods. 13.3 súťažných podkladov lehotu na predkladanie ponúk nepredlžuje.

V Košiciach dňa 27. septembra 2023