



Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s.

S 265/22

Ing. Beáta Smolková  
V. P. Tótha č. 17  
960 01 Zvolen

Naša značka  
1942/621/2022  
15570/2022

Vaša značka

Vybavuje  
Ing. Žigmundová  
048/4327 368

Vo Zvolene  
14.11.2022

**Vec: „Centrum tradičnej kultúry, pozemky parc. KNC č. 1111, 1112 k.ú. Detva“**

vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí so zakreslením do projektovej dokumentácie alebo snímky z katastrálnej mapy

Dňa 25.10.2022 sme zaevidovali Vašu objednávku na vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v prevádzke spoločnosti StVPS, a.s. v lokalite stavby „Centrum tradičnej kultúry“ na pozemkoch parc. KNC č. 1111, 1112 k.ú. Detva.

**K Vašej žiadosti dávame nasledovné stanovisko :**

Zájmovým územím prechádza verejný vodovod LT DN 100 mm a verejná kanalizácia DN 300 mm a DN 400 mm, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej situácie.  
Verejné vodovody sú v prevádzke StVPS, a.s. Závod 06 Zvolen, vo vlastníctve StVS, a.s., Banská Bystrica.

Vytýčenie vodovodu vykoná prevádzka vodovodov Detva p. Sabol (č. tel. 048/4327 354, 048/4327 398), vytýčenie kanalizácie vykoná prevádzka kanalizácií Zvolen p. Kukučka (č. tel. 048/4327 914) na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre Zvolen.

Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.

Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.

V rámci spracovania projektovej dokumentácie (PD) stavby požadujeme dodržať nasledovné všeobecné podmienky ochrany infraštruktúry v prevádzke spoločnosti StVPS, a.s. :

- Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a.s. tieto zakresliť do PD
- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
  - min. 1,8 m od osi vo vodorovnej vzdialenosti potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
  - min. 3,0 m od osi vo vodorovnej vzdialenosti potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

**Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk  
IČO: 36 644 036 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36  
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli 5a, vložka č. 840/S  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0020 2410 7235



by VEOLIA