



OKRESNÝ
ÚRAD
ŽIAR NAD HRONOM

odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-000294-015/2018-B
Číslo záznamu: 0028846/2018

V Žiari nad Hronom dňa 21.08.2018

Dostavba	
Miesto: ko	
Dodala dno	14. 8. 2018
0000-53/18/00005-1025	10
Prílohy	56 + 56/18

Právoplatné dňa:.....
12. 9. 2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) orgánom štátnej vodnej správy a v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len stavebný zákon) špeciálnym stavebným úradom, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), na základe žiadosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100, zastúpeného Mgr. Boženou Schniererovou, riaditeľkou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Kremnici, Bystrická 44725, 967 01 Kremnica, vykonaného konania a predložených dokladov

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona, § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona o správnom konaní

realizáciu vodnej stavby: Čistička odpadových vôd pre DD a DSS Kremnica
na pozemkoch parcela: CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 a 2300/3 (EKN 8-242/2)
katastrálne územie: Kremnica

Technický popis:

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vybudovania ČOV – BDČP9, lapača tukov LTC1 a oddelenie splaškových odpadových vôd od dažďových vôd z objektu DD a DSS v

Kremnici. Po vyčistení splaškových odpadových vôd budú tieto aj s vodami z povrchového odtoku odvedené do toku Skalka.

Navrhnutá je ČOV s dočist'ovacím stupňom – mechanicko biologickým filtrom (terciálny stupeň dočistenia). Technologické zariadenie je vyrobené ako monoblok, zvarný z PP dosiek o rozmeroch 6220x1800x3080 mm, v ktorom sú nainštalované okrem čistiarne odpadových vôd aj čerpacia stanica a dočist'ovacie zariadenie. Technologický elektrorozvádzač je spoločný pre čerpaciu stanicu, ČOV aj dočist'ovací stupeň. Technologický elektrorozvádzač je spoločný pre čerpaciu stanicu, ČOV a bude osadený pri ČOV. Elektrický prívod bude pre ČOV zriadený z existujúceho rozvádzača RK nachádzajúceho sa v budove kotolní káblom 5x4. Navrhnutá je ČOV s výkonom 9,0 m³/deň, kapacita 50-60 EO. Vyčistená voda z ČOV nateká gravitačne do dočist'ovacieho stupňa, kde núteným tokom prechádza cez koše s bionosičom a následne nateká k pieskovým filtrom. Po odfiltrovaní zbytkového znečistenia voda oteká gravitačne do recipientu. Bionosiče a pieskové filtre sú nezávislé a automaticky regenerované. Regenerát sa čerpá na vstup do ČOV a postupne končí v kalovej jímke. Dodávateľ garantuje na výstupe kvalitu vyčistenej vody v ukazovateli BSK₅ 7 mg/l, v ukazovateli CHSK_{cr} 35 mg/l a v ukazovateli NL 15 mg/l.

Pred ČOV je navrhnutý lapač tukov LTC 1-k s výkonom 1 l/s, počet jedál 150 ks/deň. Garantovaná kvalita vyčistenej vody na výstupe z LTC - max. 35 mg/l extrahovateľných látok.

Hydrotechnický výpočet – počet lôžok -34 (špecifická potreba vody – 150 l/deň), počet zamestnancov – 22 (špecifická potreba vody – 60 l/deň), počet porcií denne -50 (špecifická potreba vody – 25 l/deň). Spotreba vody – 7670 l/deň, 0,09 l/s. Pri návrhu technológie ČOV boli zohľadnené čistiace prostriedky používané na hygienické zabezpečenie objektu DSS.

Vypúšťané odpadové vody budú merané nepriamo, na základe spotreby vody meranej vodomermom, ktorý má charakter fakturačného meradla. ČOV je navrhnutá s obtokom (pre prípad opravy, údržby a podobne). Obtokové potrubie bude vybudované z potrubia PVC-U DN 200, dl. 2,0 m. Bude umiestnené v ČS 0,82 m nad dnom prítokového potrubia odpadových vôd, odkiaľ bude vyvedené do kanalizačnej šachty Šd. Potrubie bude uložené v zemnej ryhe.

V prípade výskytu podzemnej vody resp. vody dotečenej a atmosferických zrážok sa táto zo stavebnej jamy, resp. ryhy bude čerpať priamo do toku Skalka.

Navrhne sa nové oplatenie objektu ČOV, ktoré bude na dvoch miestach prepojené s existujúcim oplatením. Dĺžka oplatenia je 19,0 m. Pozostáva zo stĺpikov a poplastovaného pletiva – výška 1,5 m. Vstup pre obsluhu je cez bránku, ktorá je uzamykateľná.

Vyčistené splaškové odpadové vody spolu s dažďovými vodami budú vypúšťané do recipientu Skalka v rkm 1,6. Na výustnom potrubí bude umiestnená spätná klapka. Zarezaný bude do pravého brehu. Svahy a dno objektu sa upraví kamennou dlažbou hr. 150 mm uloženou do betónového lôžka hr. 150 mm. V dne bude kamenná dlažba opretá o pätku z kamennej nahádzky hmotnostnej frakcie do 80 kg.

Na kanalizačnej prípojke dažďových vôd bude umiestnená jedna nová šachta Šd. Na kanalizačnej prípojke splaškových odpadových vôd budú umiestnené 3 nové kanalizačné šachty Š1, Š2 (prefabrikované) a Š3 (PVC).

Pre prípad výpadku elektrickej energie je uvažované s uskladnením generátora, ktorý sa pre ČOV bude využívať ako náhradný zdroj elektrickej energie.

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu vodnej stavby kanalizácie, ČOV, lapača tukov LTC1 a oddelenie splaškových odpadových vôd od dažďových vôd na pozemkoch parcela CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 a 2300/3 (EKN 8-242/2) v k.ú. Kremnica.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedná projektantka Ing. Danica Halamová v mesiaci júl 2016.
3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
6. Dodržať podmienky vyplývajúce zo zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvorenej medzi mestom Kremnica a stavebníkom.
7. Limitné hodnoty ukazovateľov zostatkového znečistenia na výstupe z ČOV v čase skúšobnej prevádzky sledovať v rozsahu ukazovateľov BSK₅, CHSK_{Cr} a NL v súlade s garanciami dodávateľa ČOV - v súlade s PD – hodnoty „p“ BSK₅=7 mg/l, CHSK_{Cr}=35 mg/l a NL = 15 mg/l.
8. Vodné stavby zrealizovať v rozsahu podľa vypracovanej PD.
9. Vodná stavba si svojim charakterom bude vyžadovať uvedenie do skúšobnej prevádzky, o jej dĺžke a podmienkach bude rozhodnuté v konaní vo veci uvedenia stavby do užívania.
10. Stavebník bude mať ku kolaudácii vypracovaný Prevádzkový poriadok zrealizovanej vodnej stavby.
11. Najneskôr ku kolaudácii predloží vlastník stavby konkrétny spôsob zneškodňovania odpadov a kalov, ktoré budú vznikať budúcou prevádzkou ČOV.
12. Z ohľadu umiestnenia objektu ČOV v blízkosti vodného toku Skalka a vybudovaného výustného objektu v súvislosti s prípadným povodňovým rizikom, že SVP š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako ani i za škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa § 49 ods. 5 vodného zákona, t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z predmetného vodného toku. Prípadné vzniknuté škody na výustnom objekte alebo ČOV bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať vlastník predmetnej vodnej stavby.
13. V prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby a ich následného vypúšťania do povrchových vôd, podlieha toto povoleniu podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona zo strany príslušného orgánu štátnej vodnej správy, kde k podmienkam vypúšťania je potrebné aj vyjadrenie SVP š.p. OZ Banská Bystrica.
14. Pri výkone stavebných prác je potrebné používať mechanizmy a zariadenia v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v danej lokalite.
15. K začatiu a ukončeniu stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich s prípadným zásahom do pobrežného pozemku vodného toku, či výustného objektu, prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia stredného Hrona, Zvolen (kontakt: Ing. Černaj, mobil: 0903 601 829).
16. Akékoľvek zmeny oproti uvedenému technologickému zariadeniu môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.

17. Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje musia byť v zmysle prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z..
18. Požiadať mesto Kremnica o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania.
19. V záujmovom území sa nachádza verejný vodovod v správe StVPS, a.s. závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. Vo vzdialenosti cca 350 m od riešeného objektu sa nachádza verejná kanalizácia v správe StVPS, a.s. závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. V prípade potreby je možné zabezpečiť vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe StVPS, a.s. v záujmovom území.
20. StVPS, a.s. vykoná v prípade potreby vytýčenie verejného vodovodu na základe objednávky investora, predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom, a prevádzky vodovodov Kremnica, kontakt vedúci prevádzky – p. Reichmann, č.tel. 0907 050 902.
21. StVPS, a.s. vykoná v prípade potreby vytýčenie verejnej kanalizácie na základe objednávky investora, predloženej na Zákazníckom centre v Žiari nad Hronom, a prevádzky kanalizácií Žiar nad Hronom, kontakt oprávnený zástupca – p. Vrška, č.tel. 048/43 27 349.
22. V prípade, že pri realizácii zemných prác bude potrebné uskutočniť výrub drevín rastúcich mimo lesa a mimo brehového porastu je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny mesto Kremnica. Výrub drevín je potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom je potrebné realizovať mimo vegetačného obdobia (október - marec).
23. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. So vzniknutým odpadom v lapači tukov a ČOV nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a ich doplnení niektorých zákonov a preukázateľne ich zneškodniť oprávnenou organizáciou.
25. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
26. Nevyužitelný odpad z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.
27. Pri vzniku nebezpečných odpadov je potrebné nakladať s nimi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a preukázateľne ich likvidovať na riadenej skládke nebezpečného odpadu.
28. Predložiť RUVZ v Žiari nad Hronom podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. na posúdenie návrh na kolaudáciu stavby.
29. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-2017/008459 zo dňa 11.07.2017, až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
30. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie jej uložením a rozprestretím po poľnohospodárskom pozemku parcela č. C-KN 630 v množstve 9 m³ v katastrálnom území Kremnica, za účelom zúrodnenia pôdy.
31. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadať o zmenu druhu pozemku zo záhrady na zastavanú plochu a ostatnú plochu na základe predloženia porealizačného geometrického plánu a stanoviska Okresného úradu Žiar

nad Hronom, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-2017/008459 zo dňa 11.07.2017.

32. V prípade, že počas stavebných prác bude nevyhnutné zabezpečiť čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 21 ods.1 písm. g) vodného zákona a SVP š.p. OZ Banská Bystrica ako správcu vodohospodársky významných vodných tokov o vyjadrenie k takému vypúšťaniu.
33. Zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona.
34. Obtokovanie ČOV v prípade poruchy technického zariadenia ČOV, prípadne inú prevádzkovú poruchu ČOV, či odstávku celej ČOV alebo jej časti z týchto alebo iných oprávnených dôvodov, je potrebné ihneď nahlásiť orgánu štátnej vodnej správy a správcovi toku. V uvedenom prípade je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy vopred, resp. bezodkladne o povolenie v zmysle § 36 ods. 12 vodného zákona, resp. zabezpečiť nakladanie s odpadovými vodami v súlade s platnou legislatívou. Prípadné obtokované vody musia byť minimálne hrubo mechanicky predčistené.
35. Garantované parametre množstva a kvality vypúšťaných odpadových vôd preukázať v skúšobnej prevádzke.
36. Pri realizácii prác je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení vodného zákona.
37. Podľa § 36 ods. 2 vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiare odpadových vôd. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možno vydať len na dobu určitú. Stavba sa povoľuje ako stavba dočasná do doby dobudovania a uvedenia verejnej kanalizácie s primeraným čistením do prevádzky.
38. Podmienky na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona – vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sú určené v rozhodnutí tunajšieho úradu pod č. OU-ZH-OSZP-011964-005/2017-B zo dňa 14.11.2017, právoplatným dňom 11.12.2017.
39. Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.
40. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu v prípade nájdenia archeologických nálezov je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č. 048/2455831. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky zástupcom krajského pamiatkového úradu alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky odborným pracovníkom krajského pamiatkového úradu je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na zachovanie nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a preniesť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.

41. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať SPP-distribúcia, a.s.
42. V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky, alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
43. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Róbert Mozolány, tel. č.+421 48 2424802) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
44. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
45. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
46. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení, výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
47. Ak pri výkopových prácach bude odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
48. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
49. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
50. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu osadiť všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení do novej úrovne terénu.
51. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia ohlásiť ihneď SPP-D na tel.č. 0850 111 727.
52. SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške 300,- až 150 000,- €.
53. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä **STN 38 64 05, TPP 700 02, TPP 906 01, TPP 702 01, TPP 702 02**.
54. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení alebo ich ochranných alebo bezpečnostných pásiem.
55. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhnutých vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
56. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

57. Stavebník je povinný dodržať pri umiestnení vonkajšieho obrysu ČOV, kanalizačnej šachty, kanalizačnej vpuste – dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť – 1 m od vonkajšieho obrysu plynárenských zariadení.
58. Stavebník zabezpečí po ukončení montážnych prác v mieste, kde dôjde ku križovaniu kanalizácie s plynárenským zariadením obnovu pieskového lôžka plynárenského zariadenia v súlade s ustanoveniami TPP 70 20 01/ TPP 702 02.
59. V predmetnej lokalite katastra Kremnica na Bystrickej ulici KN 628/1 sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia – linka č. 208 vyhotovená vodičmi bez izolácie 3x95AlFe6 a podperné body tohto vedenia v majetku a správe SSE-D, a.s.. Toto vedenie kolидуje s plánovanou stavbou a nachádza sa v jej bezprostrednej blízkosti, preto je potrebné toto vedenie rešpektovať pri prácach.
60. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podporných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skriň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
61. V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytyčením v teréne. Možná je aj prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
62. V prípade potreby presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D, a.s. na základe objednávky vytyčí určený pracovník SSE-D, a.s., z príslušného pracoviska Stredisko údržby Žiar nad Hronom, tel. 041/5196505 majster strediska p. Ivan Horváth. Situáciu priloženú k vyjadreniu predložiť pri vytyčovaní podzemných káblových vedení.
63. V prípade obnaženia časti elektrického zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE-D, a.s., zo strediska údržby Žiar nad Hronom na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu vyjadrenia.
64. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne prerokovať postup prác na príslušnom stredisku údržby Žiar nad Hronom. Porealizačné vyjadrenie bude vydané po predložení zápisu z kontroly zariadenia v správe SSE-D, a.s.
65. V súbehu a križovaní NN káblového vedenia dodržať pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podporných bodov a istiacich skriň na každú stranu. V opačnom prípade SSE-D, a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.
66. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
67. Stavba bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v situácii, t.j. vodorovná vzdialenosť medzi zvislou rovinou preloženou krajným vodičom vedenia SSD a najbližšou časťou stavby (vrátane jej vysunutých častí) meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča bude minimálne 1,5 m.
68. Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení, e-mail: prevádzkovateľ@ssd.sk a dodržať ním určené podmienky.
69. Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.
70. V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách

vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča a pod elektrickým vedením je v zmysle § 43 ods. 4 zakázané:

- zriaďovať ďalšie stavby, prístavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

71. Na najbližších podperných bodoch vedenia sú namontované a trvalo funkčné dvojzávesy (bezpečnostné závesy spĺňajúce požiadavky na zvýšené zabezpečenie) v zmysle STN EN 50423-1.
72. Kovové časti stavieb musia byť uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm.
73. Pri zavlažovaní príľahlých častí sa nesmie súvislý prúd vody priblížiť k živým častiam elektrických zariadení na vzdialenosť menšiu ako 2 m.
74. V ochrannom pásme elektrickej transformačnej stanice a v ochrannom pásme elektrického vedenia môže byť zhoršený príjem rozhlasu a televízie a môžu sa tam vyskytovať zvýšené hodnoty emisií (napr. hlučnosť, vibrácie, elektromagnetické pole). Prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia nezodpovedá za prípadné obmedzenia a škody, ktoré môžu stavebníkov z titulu zvýšených hodnôt emisií vzniknúť. V prípade potreby technických opatrení zníženie emisií, ktoré bude musieť prevádzkovateľ elektroenergetického zariadenia na tomto zariadení vykonať, budú vykonané prevádzkovateľom na náklady stavebníka.
75. V prípade poruchy na vedení následkom živelných pohromy alebo iných nepredvídateľných okolností, ako napr. úder blesku, námraza, zosuv pôdy a pod., ak ich následkom došlo k pádu energetických zariadení, SSD nebude znášať žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté na majetku ani za bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme energetických zariadení.
76. SSD si vyhradzuje v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z., § 11 právo vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolených činností.
77. Pred začatím kolaudačného konania je potrebné požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD o stanovisko k dodržaniu podmienok udelenia súhlasu so zriadením stavieb v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia. V prípade nepredloženia tohto stanoviska SSD nesúhlasí s kolaudáciou stavby.
78. Rešpektovať a dodržiavať všetky stanovené podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSD. Uvedené podmienky sú záväzné pri udelení súhlasu so zriadením stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia.
79. SSD v prípade nerešpektovania podmienok nezodpovedá za prípadné škody na majetku vlastníka stavby, vzniknuté v dôsledku prevádzky, údržby a opravy 22 kV vedenia. V prípade vzniku škody na zariadení v majetku SSD, z dôsledku nerešpektovania stanoviska SSD, si SSD vyhradzuje právo na náhradu vzniknutej škody.
80. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Dodávateľom stavby bude vybraný na základe výsledkov výberového konania. Dodávateľ zabezpečí odborné vedenie stavby.
81. Predpokladaný termín ukončenia stavby je najneskôr do 31.07.2020.
82. Stavebník je povinný písomne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby a dodávateľa stavebných prác.
83. Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete a počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy.
84. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.

85. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť.
86. S realizáciou stavby sa môže začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
87. Po ukončení stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na jej uvedenie do prevádzky.
88. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V zákonom určenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Majetko - právne vysporiadanie:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 a 2300/3 (EKN 8-242/2) v k.ú. Kremnica.

Pozemky parcela č. CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 v k.ú. Kremnica sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1101 vo vlastníctve stavebníka. Pozemky CKN 628/2, 628/3, 627/1 sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria, pozemok 628/1 ako záhrady.

Pozemok parcela č. CKN 2300/3 (EKN 8-242/2) v k.ú. Kremnica je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1388 vo vlastníctve mesta Kremnica. K žiadosti bola predložená zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.

Mesto Kremnica ako príslušný stavebný úrad pre vydanie územného rozhodnutia, vydalo územné rozhodnutie mesta Kremnica č. Výst. 2017/00796 zo dňa 06.10.2017 (právoplatné dňom 20.10.2017) a listom č. Výst. 2017/01000 zo dňa 23.10.2017 vydalo záväzné stanovisko podľa § 120 stavebného zákona.

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vyšší územný celok oslobodený od správnych poplatkov.

ODÔVODNENIE

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO 37828100, zastúpený Mgr. Boženou Schniererovou, riaditeľkou Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Kremnici, Bystrická 44725, 967 01 Kremnica, požiadal listom doručeným dňa 06.09.2017 Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie stavebného rozhodnutia na vodnú stavbu „Čistička odpadových vôd pre DD a DSS Kremnica“, ktorá sa má realizovať na pozemkoch parcela CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 a 2300/3 (EKN 8-242/2) v k.ú. Kremnica. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedná projektantka Ing. Danica Halamová v mesiaci júl 2016.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh vybudovania ČOV – BDČP9, lapača tukov LTC1 a oddelenie splaškových odpadových vôd od dažďových vôd z objektu DD a DSS v Kremnici. Po vyčistení splaškových odpadových vôd budú tieto aj s vodami z povrchového odtoku odvedené do toku Skalka. Súčasťou projektovej dokumentácie je hodnotenie imisného

vplyvu na tok v ukazovateľoch BSK₅ a CHSK_{cr} s vyhovujúcim výsledkom (údaje s SHMU – Q-0,057 m³/s, koncentrácia BSK₅ – 1,8 mg/l, CHSK_{cr} – 6,3 mg/l).

Navrhnutá je ČOV s dočist'ovacím stupňom – mechanicko biologickým filtrom (terciálny stupeň dočistenia). Pred ČOV je navrhnutý lapač tukov LTC 1-k s výkonom 1 l/s, počet jedál 150 ks/deň. Garantovaná kvalita vyčistenej vody na výstupe z LTC - max. 35 mg/l extrahovateľných látok.

Vypúšťané odpadové vody budú merané nepriamo, na základe spotreby vody meranej vodomermom, ktorý má charakter fakturačného meradla. ČOV je navrhnutá s obtokom (pre prípad opravy, údržby a podobne). Obtokové potrubie bude vybudované z potrubia PVC-U DN 200, dl. 2,0 m. Bude umiestnené v ČS 0,82 m nad dnom prítokového potrubia odpadových vôd, odkiaľ bude vyvedené do kanalizačnej šachty Šd. Potrubie bude uložené v zemnej ryhe.

V prípade výskytu podzemnej vody resp. vody dotečenej a atmosferických zrážok sa táto zo stavebnej jamy, resp. ryhy bude čerpať priamo do toku Skalka.

Navrhne sa nové oplatenie objektu ČOV, ktoré bude na dvoch miestach prepojené s existujúcim oplatením. Dĺžka oplatenia je 19,0 m. Pozostáva zo stĺpikov a poplastovaného pletiva – výška 1,5 m. Vstup pre obsluhu je cez bránku, ktorá je uzamykateľná.

Vyčistené splaškové odpadové vody spolu s dažďovými vodami budú vypúšťané do recipientu Skalka v rkm 1,6. Na výstnom potrubí bude umiestnená spätná klapka. Zarezaný bude do pravého brehu. Svahy a dno objektu sa upravia kamennou dlažbou hr. 150 mm uloženou do betónového lôžka hr. 150 mm. V dne bude kamenná dlažba opretá o pätku z kamennej nahádzky hmotnostnej frakcie do 80 kg.

Na kanalizačnej prípojke dažďových vôd bude umiestnená jedna nová šachta Šd. Na kanalizačnej prípojke splaškových odpadových vôd budú umiestnené 3 nové kanalizačné šachty Š1, Š2 (prefabrikované) a Š3 (PVC).

Pre prípad výpadku elektrickej energie je uvažované s uskladnením generátora, ktorý sa pre ČOV bude využívať ako náhradný zdroj elektrickej energie.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch parcela CKN 628/1, 628/2, 628/3, 627/1 a 2300/3 (EKN 8-242/2) v k.ú. Kremnica. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ diela bude vybrať na základe výsledkov výberového konania.

Súčasťou žiadosti bola projektová dokumentácia; splnomocnenie; kópia katastrálnej mapy zo dňa 29.05.2017; výpis z listu vlastníctva č. 1101 zo dňa 29.05.2017; súhlas Banskobystrického samosprávneho kraja č. 06654/2017/ODDSMCI-24 zo dňa 25.07.2017 k umiestneniu stavby a k realizácii stavby, súhlas mesta Kremnica č. OSM/2017/00882 zo dňa 15.08.2017 k umiestneniu výstneho objektu na pozemku parcelné číslo EKN 8-242/2 (CKN 2300/3), hydrologické údaje o toku prietok (zo dňa 16.06.2016) a kvalita (zo dňa 28.06.2016), vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s. č. TD/953/Zv/Ba/2016 zo dňa 22.06.2016 (s platnosťou do 22.06.2017); vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská cesta 28, 817 62 Bratislava č.6611617504 zo dňa 01.07.2016 (s platnosťou do 29.12.2016); vyjadrenie SSE-Distribúcia, a.s. č. 4600026177 zo dňa 20.07.2016; vyjadrenie MICHLOVSKY, spol. s r.o. č. BB-1406/2016 k sieťam ORANGE SLOVENSKO a.s.; vyjadrenie StVPS, a.s., Banská Bystrica č.TPC 1183/2016 ZC7/263/2016 zo dňa 22.08.2016, vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-007360-2/2017 zo dňa 16.06.2017 – OH; vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-2017/007417 zo dňa 19.06.2017 – OPaK; vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-007355-2/2017 zo dňa 14.06.2017 – ŠVS; vyjadrenia Okresného úradu Žiar nad Hronom, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-ZH-OSZP-007368-2/2017 zo dňa 07.06.2017 – OO; záväzné

stanovisko RUVZ v Žiari nad Hronom č. I/2017/01096-2 zo dňa 19.06.2017; stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru č. OU-ZH-PLO-2017/008459 zo dňa 11.07.2017; súhlas Mesta Kremnica č. OMZ2016/01281 zo dňa 12.08.2016 k umiestneniu malého zdroja znečistenia ovzdušia, doplnenie údajov HYDOTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica č. 15/2017-H zo dňa 29.5.2017; vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica č. CS 222/2016 CZ 9715/2016-39230 zo dňa 19.08.2016; vyjadrenie Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1152-2006/2017 zo dňa 21.07.2017; vyjadrenie MO SR, Detašovaného pracoviska Stred č. ASMdpS-1-1317/2017 zo dňa 13.07.2017; záväzné stanovisko č. KPUBB-2017/18207-2/61933/RUS zo dňa 10.08.2017; protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja (2x).

Tunajší úrad preskúmal predložené podkladové materiály a zistil, že na základe predložených podkladov nie je možné konať. Podľa predložených podkladov a údajov z katastra nehnuteľnosti sa stavba bude realizovať aj na iných ako v žiadosti uvedenej parcele CKN 628/1 v k.ú. Kremnica. Vzhľadom na uvedené bolo potrebné odstrániť nedostatky podania, a to v určenom termíne doplniť potrebné doklady. Tunajší úrad rozhodnutím č. OU-ZH-OSZP-010846-03/2017 zo dňa 19.09.2017 konanie v danej veci prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie podkladov.

Doklady boli dopĺňané postupne. Dňa 24.10.2017 bolo doručené stanovisko Slovak Telekom, a.s. č. 6611717806 zo dňa 25.06.2017 (s platnosťou do 25.12.2017) a splnomocnenie Banskobystrického samosprávneho kraja (ako vlastníka) na zastupovanie Mgr. Boženou Schniererovou, riaditeľkou DD a DSS Kremnica; dňa 30.10.2017 bolo doručené územné rozhodnutie mesta Kremnica č. Výst. 2017/00796 zo dňa 06.10.2017 (právoplatné dňom 20.10.2017), zoznam účastníkov konania, záväzné stanovisko mesta Kremnica podľa § 120 stavebného zákona č. Výst. 2017/01000 zo dňa 23.10.2017, aktualizované vyjadrenie SPP-Distribúcia, a.s. Bratislava (s platnosťou do 22.06.2018); dňa 10.1.2018 bola doručená zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena a dňa 25.07.2018 bolo doručené súhlasné stanovisko Stredoslovenskej distribučnej a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. 4600039342 zo dňa 23.07.2018 a č. 4600038264 zo dňa 31.10.2017.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-ZH-OSZP-000294-12/2018 zo dňa 27.07.2018 oznámil začatie vodoprávneho konania a súčasne k prerokovaniu žiadosti nariadil ústne pojednávanie na deň 16.08.2018. V pozvánke bola žiadosť popísaná a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak nebudú brané na zreteľ.

Na ústnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo 16.08.2018 boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou, predloženými dokladmi a podmienkami v nich uplatnenými. Podmienky v nich uplatnené k predmetu konania k realizácii stavby sú súčasťou podmienok tohto rozhodnutia. Skonštatované bolo, že podmienky na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d) vodného zákona – vypúšťanie splaškových odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd sú určené v rozhodnutí tunajšieho úradu pod č. OU-ZH-OSZP-011964-005/2017-B zo dňa 14.11.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 11.12.2017. Na ústnom pojednávaní bol upresnený predpokladaný termín ukončenia stavby na najneskôr do 31.7.2020. Prerokované bolo, že StVPS, a.s. vo svojom vyjadrení odporúčala, resp. žiadala riešiť odkanalizovanie objektu DD a DSS Kremnica a okolitých rodinných domov a nehnuteľností komplexne, a to predĺžením verejnej kanalizácie, ktorá by slúžila na odkanalizovanie odpadových vôd v uvedenej oblasti. Zároveň je vo vyjadrení uvedené, že

vybudovaním ČOV iba pre objekt DD a DSS by nebola vyriešená situácia odkanalizovania v uvedenej oblasti, nakoľko aj okolité nehnuteľnosti do dnešnej doby vypúšťajú odpadové vody do priľahlého potoka, čím dochádza k jeho neustálemu znečisťovaniu. Vybudovaním predĺženia verejnej kanalizácie a napojením na verejnú kanalizáciu by došlo k vyriešeniu problémov súvisiacich s odkanalizovaním riešenej oblasti, nakoľko po intenzifikácii ČOV v Hornej Vsi a prepojením všetkých výustov na ČOV Horná Ves budú všetky odpadové vody z mesta Kremnica čistené na spomínanej ČOV.

Riaditeľka DD a DSS k uvedenej požiadavke do zápisnice uviedla, že zásadne nesúhlasí so žiadosťou, resp. odporúčaním, aby DD a DSS riešil odkanalizovanie aj okolitých rodinných domov a nehnuteľností, a to predĺžením verejnej kanalizácie. DD a DSS je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb s ubytovaním pre seniorov a zdravotne postihnuté osoby celoročne. Nemá živnosť na prevádzkovanie verejnej kanalizácie, tak ako to vyžaduje zákon. Realizáciou čistiarne odpadových vôd sa snažia zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd z objektu DD a DSS v súlade s platnou legislatívou. Uvítali by, ak by v danej lokalite bola zrealizovaná verejná kanalizácia, na ktorú by bolo možné sa pripojiť a tak riešiť odkanalizovanie objektu a stačilo by realizovať len kanalizačnú prípojku.

Podľa § 36 ods. 2 vodného zákona komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa verejnej kanalizácie sa táto nachádza cca 350 m od objektu DD DSS. Výstavba verejnej kanalizácie, resp. jej predĺženie by pre stavebníka vyžadovala neprimerane vysoké náklady. V zmysle § 36 ods. 2 možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú aj malé čistiarne odpadových vôd. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zákona povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možno vydať len na dobu určitú. Stavba sa preto povoľuje ako stavba dočasná do doby dobudovania a uvedenia verejnej kanalizácie s primeraným čistením do prevádzky. Mgr. Božena Schniererová, riaditeľka DD a DSS v Kremnici požiadala o doručenie rozhodnutia aj poštou, a to z dôvodu dlhodobého problému s elektronickou schránkou. Z priebehu ústneho pojednávania je vyhotovená zápisnica, ktorá je súčasťou spisu.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením (ani užívaním) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. Námietky uplatnené k stavebnému vodoprávnemu povoleniu boli akceptované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Tunajší úrad rozhodoval v súlade s 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie môže byť preskúmané súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Doručuje sa
podľa rozdeľovníka

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Rozdeľovník

Rozhodnutie sa doručí

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
2. Domov dôchodcov a DSS Kremnica, Bystrická 44725, 967 01 Kremnica, riaditeľka Mgr. Božena Schniererová
3. Viliam Schmidt, Lovčica – Trubín 10, 966 23 Lovčica – Trubín
4. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
5. Ľuboš Majorossy, Banská cesta 805/35, 967 01 Kremnica
6. Karol Schwarz, Bystrická 445/21, 967 01 Kremnica
7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
8. HYDROTRAJEKT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, projektant Ing. Halamová

Na vedomie

9. Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, ul. 9. Mája č.2, 975 90 Banská Bystrica
10. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, Banská Bystrica
11. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica
12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
14. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
15. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Orange Slovensko, a.s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
17. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
18. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie - orgán OPAK, Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom
19. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
20. OR Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Ul. SNP 127, 96501 Žiar nad Hronom
21. RÚVZ v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom