Revízna karta elektrického spotrebiča S - 103 11 VRAKUŇA - SÚTNÁ

Základné údaje	CHLADNIČKA	**Zariadenia**	**Revízie elektrických spotrebičov podľa:**
Názov a typ el. spotrebiča:	CALEX CCR 220F	Skupina: E	Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 STN 33 1500,
Výrobné - evidenčné číslo:	01550&500-1.98.03.00159	Trieda ochrany: I	STN 33 1600 a STN 33 1610
Menovité napätie UN :	230 V	**Prevádzkovateľ:**	
Menovitý prúd IN :		S-103 11 VRAKUŇA SÚTNÁ	MARIANUM POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY príspevková organizácia Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava - 36 -
Menovitý výkon PN :	110 W		

Použité meracie prístroje: PU 181 Delta

Dátum revízie	Izolačný odpor R iso [MΩ]	Prúd ochr. vodiča I PE [mA]	Odpor ochr. vodiča R PE [Ω]	Meranie dotykového prúdu IF [mA]	Meranie náhradného unikajúceho prúdu [mA]	Dátum budúcej revízie	Celkové vyhodnotenie stavu	Revíziu vykonal elektrotechnik špecialista - číslo osvedčenia
3.10 2017	20	–	0,110	–	–	3.10 2019	B.2.	ELEKTROTECHNICKÝ ŠPECIALISTA 1198/4/2007- EZ-E-E2-A,B
							Vyradené	Revízny technik elektrického zariadenia Tomáš Dejmek 0049-IBA-2016 EZ RT-1001 Matúška Maroš