

Akce: **DOMOV PRO SENIORY, ŠTERNBERK**
Místo stavby: **k.ú. ŠTERNBERK, p.č. 1052, 1072, 1073/2, 1075, 1091/4**
Investor: **Město Šternberk, IČO: 00299529, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk**
Profese: **D 1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ**

únor 2022

Přízemí 1.np

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha místn.	Výška místn.	Objem míst.	Počet výměn:	Vzduchotechnika			Klimatizace Chlad. výkon	Poznámka
						Přívod	Odsávání	Technologie		
-		m ²	m	m ³		m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	m ³ .h ⁻¹	kW	
1.00	Zádvěří	8,10	2,75	22,28	0	0	0			přírozené větrání dveřmi a pohybem osob
1.01	Pokoj č.1 2L	28,30	2,75	77,83	1	50	0		2,80	
1.02	Pokoj č.2 2L	25,60	2,75	70,40	1	50	0			
1.03	Pokoj č.3 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.04	Pokoj č.4 2L	25,00	2,75	68,75	1	50	0			
1.05	Pokoj č.5 2L	25,00	2,75	68,75	1	50	0			
1.06	Pokoj č.6 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.07	Pokoj č.7 2L	24,90	2,75	68,48	1	50	0			
1.08	Pokoj č.8 1L	12,00	2,75	33,00	2	50	0			
1.09	Pokoj č.9 1L	12,20	2,75	33,55	1	50	0			
1.10	Pokoj č.10 1L	12,20	2,75	33,55	1	50	0			
1.11	Pokoj č.11 1L	12,20	2,75	33,55	1	50	0			
1.12	Pokoj č.12 1L	12,20	2,75	33,55	1	50	0			
1.13	Pokoj č.13 1L	12,50	2,75	34,38	1	50	0			
1.14	Pokoj č.14 2L	25,60	2,75	70,40	1	50	0			
1.15	Pokoj č.15 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.16	Pokoj č.16 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.17	Pokoj č.17 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.18	Pokoj č.18 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.19	Pokoj č.19 2L	26,00	2,75	71,50	1	50	0			
1.20	Pokoj č.20 2L	26,00	2,75	71,50	1	50	0			
1.21	Pokoj č.21 2L	26,00	2,75	71,50	1	50	0			
1.22	Pokoj č.22 2L	26,00	2,75	71,50	1	50	0			
1.23	Pokoj č.23 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.24	Pokoj č.24 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.25	Pokoj č.25 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.26	Pokoj č.26 2L	25,20	2,75	69,30	1	50	0			
1.27	Pokoj č.27 2L	25,60	2,75	70,40	1	50	0			
1.28	Pokoj č.28 2L	28,30	2,75	77,83	1	50	0			
1.30	Čistící místnost	4,30	2,75	11,83	4	50	50			
1.31	Koupelna pro p.č. 1	6,00	2,75	16,50	3	0	50			
1.32	WC bezbariérové +ž	4,10	2,75	11,28	4	0	50			
1.33	Koupelna pro p.č. 2+3	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.34m	WC muži	3,00	2,75	8,25	10	0	80			
1.34ž	WC personál ženy	2,80	2,75	7,70	10	0	80			
1.35	Koupelna pro p.č. 4+5	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.36	Jídelna	66,10	2,75	181,78	3	500	400		13,50	
1.37	Koupelna pro p.č. 6+7	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.38	Úklid	6,00	2,75	16,50	3	0	50			
1.39	Koupelna pro p.č. 8+9	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.40	Chodba	68,60	2,75	188,65	0	0	0		4,50	přírozené větrání dveřmi a pohybem osob
1.41	Koupelna pro p.č. 10+11	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.42	Sklad čisté prádlo	6,00	2,75	16,50	3	0	50			
1.43	Koupelna pro p.č. 12+13	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.44	Mycí místnost	6,00	2,75	16,50	3	0	50			
1.45	Koupelna pro p.č. 14+15	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.47	Koupelna pro p.č. 16+17	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.48	Koupelna pro p.č. 18	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.49	Koupelna pro p.č. 19	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.50	Chodba	46,40	2,75	127,60	1	75	0			
1.51	Koupelna pro p.č. 20+21	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.52	Koupelna pro p.č. 22	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.53	Koupelna pro p.č. 23	6,10	2,75	16,78	6	0	100			
1.54	Čistící místnost	5,90	2,75	16,23	3	0	50			
1.55	Koupelna pro p.č. 24+25	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.56	Koupelna	12,20	2,75	33,55	3	0	100			
1.57	Koupelna pro p.č. 26+27	6,10	2,75	16,78	3	0	50			
1.58	Koupelna pro p.č. 28	6,00	2,75	16,50	3	0	50			
1.59	Aktivita	26,70	2,75	73,43	1	75	0		3,60	přírozené větrání okny
1.60	Hlavní prostor	228,70	2,75	628,93	0,5	300	0		13,50	
1.61	Zdravotní úsek	18,40	2,75	50,60	0	0	0		2,80	přírozené větrání okny
1.62	Sociální pracovnice	18,40	2,75	50,60	0	0	0		2,80	přírozené větrání okny
1.63	Spisy	6,90	2,75	18,98	0	0	0			přírozené větrání okny
1.64	WC personál ženy	2,90	2,75	7,98	10	0	80			
1.65	WC personál muži	2,80	2,75	7,70	10	0	80			
1.66	Dohledové pracoviště	14,00	2,75	38,50	0	0	0			společně s m.č. 1.60 + přir. větrání okny
1.67	Vedoucí domova	10,70	2,75	29,43	0	0	0			přírozené větrání okny
1.68	Schodišťový prostor	8,40	2,75	23,10	1	0	30			