









- | | |
|---|--|
|  | pomocný žrňác tvarovaný z dříví |
|  | žrňác tyč na stojánku |
|  | spoř na vedení (svorky SK, SS, SO, SU apod.) |
|  | nápojení svodu se zemřícem – vodič CUI
spoření přez křesební spořku |
|  | žrňác vedení AlMgSi: 8 mm |
|  | zemřící vedení FeZn 30x4 mm |

PROVEDENÍ PROMOSVODU A REVIZE VE SMYSLU EN 62303:
SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM LPS:
OBJEV ODLEHČOVACÍ SVODY:
VÝŠKA OBJEKTU VČ. SVĚTLÍKU:
VZDÁLENOST MEZI SVODY:
POČET SVODŮ:
KOMBINACE HŘÍŠTÍ:
S MĚŘENÍMI:

JIMACÍ SOUSTAVA
TYP LPS – NEIZOLOVANÝ – VEŠKERÉ KONSTRUKCE PŘIPOJENÝ
POUŽITÝ MATERIÁL NA JIMACÍ VEDENÍ KULATINA AlmgSi 8 mm, JIMACÍ VEDENÍ NA
SOUŠTŘÍ 4 NAROŽNÍCH UPEVNĚNO POMOCÍ TYPOVÝCH DRŽÁKŮ DO HŘEBENE
VYČNÍVAJÍCÍ SOUŠTÍ NAD STŘECHU PŘEVÝŠT JIMACIMI TÝČEMI

8 mm,
PROVEDENÉ VODIČEM AIMGSI
JAKO VENKOVNÍ PROVEDENÉ VODIČEM AIMGSI
POMOCÍ TYPYCH DRŽÁKŮ DO STĚNY, UKONČENÍ SVODŮ
ZKUŠEBNÍMI SPOJKAMI,
JE NAVRŽENO VODIČI CUI
PRÍPOJOVÝ ZEMNÍC

[illegible]

ZMĚNA		c	d	e	PROVEDL		DATUM		PODPIS				
VYPRACOVAL		MILAN TRÁVNÍČEK		ODP. PROJEKTANT		INVESTOR		MILAN TRÁVNÍČEK					
		MILAN TRÁVNÍČEK		MILAN TRÁVNÍČEK		Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk		Vontčikova 22, Olomouc tel: 604 957 033					
PROJEKT												DATUM	09/2021
Domov pro seniory Šternberk												FORMÁT	8x A4
PŘÍLOHA		PROFESNÍ ČÁST										STUPEŇ	UR + DSP
D.1.4.5		Zařízení silnoproudých rozvodů										MĚŘÍTKO	1 : 125
NÁZEV												Č. P.	Č. V.
		Systém ochrany před bleskem											3

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VÝHRADNĚ JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENÍ URČENA JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, JEJÍŽ ROZSAH UVÁDÍ PŘÍLOHA č.13 K VÝHL. č.499/2006 sb.