

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vančurova, 3612 / 17

PSČ, místo: 66922, Znojmo

K.ú., parcelní č.:

Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 11486

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

A

← 89.6

Velmi  
úsporná

B

← 134

Úsporná

C

← 179

Méně úsporná

D

← 257

Nehospodárná

E

← 336

Velmi  
nehospodárná

F

← 414

Mimořádně  
nehospodárná

G

**B**  
94.9


Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE>80%: 2301.8  
■ elektřina: 242.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.51 W/(m<sup>2</sup>·K)

**D**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

91.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Celková dodaná energie

222 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Vytápění

127 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**D**



Chlazení

-



Nucené větrání

10.2 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**G**



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

74.0 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Osvětlení

10.3 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**

Energetický specialista: Ondřej Přibíl

Osvědčení č.: 1067

Kontakt: [ondrej.pribil@centrum.cz](mailto:ondrej.pribil@centrum.cz)

Ev. č. průkazu: 407260.0

Vyhotoveno dne: 11.01.2022

Podpis: