



Letná prevádzka: vetracie žaluzie otvorené

Zimná prevádzka: vetracie žaluzie zatvorené

Zapnuté temperovanie

Na strechu kontajnera aplikovať komplexný reflexný nater min odraz žiarenia 90%

Presný rozmer kiosku a konštrukčné riešenie bude predmetom projektu realizácie stavby na základe konkrétne vybranej technológie

STAVBA: FVE1 Bohunice	INDEX	ZMENA	DÁTUM	PODPIS
STUPEŇ PD: DÚR + DSP				
VYPRACOVAL: Ing. Kmec	OBJEDNÁVATEL: JESS, a.s.		ZÁKAZKOVÉ Č.: 11022	MIERKA: -
KONTROLOVAL: Ing. Cahajla	SO/PS: PS 04 VN zariadenia		ARCH. Č.: 11022-PS04.03	LISTOV: 1
SCHVÁLIL: Ing. Kmec	DPS: -		DÁTUM: 05/2022	LIST: 1
Elektroprojekt		NÁZOV: Dispozícia		
		NÁZOV LISTU: Zlučovací kiosk 6,3/0,8kV		
				PORADOVÉ Č. 03