

Prepojenie existujúcej uzemňovacej sústavy JAVYS A1
a uzemňovacej sústavy FVE1 Bohunice pásikom FeZn 30x4mm

TS FVE 5
1177,2 kWh


TS FVE 4
1491,12 kWh

TS FVE 3
2000,00 kWh

TS FVE 1
2438,15 kWh

TS FVE 2
2445,70 kWh

- LEGENDA:
- EXISTUJÚCE SIEŤE:
- LOKALIZÁCIA UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY JAVYS A1
 - ŽELEZNICA
 - VYUŽÍVANÝ PŘECHODNÝ KÁBLOVÝ KANÁL
- NAVROVÁNE SIEŤE:
- PÁSOVÝ ZEMNÍČ FeZn 30x4 mm - FVE1 Bohunice
 - ZACHYTÁVACÍ STODŽAR S HVN VODICOM
 - TYPRIZOVANÁ SVORKA SR-02
 - PŘEPOJENIE UZEMŇOVACÍCH SÚSTAV PÁSOM FeZn 30x4 mm

STAVBA: FVE1 Bohunice		INDEX	ZNAČKA	DATUM	PODPIS
STUPEŇ PD: DÚR + DSP					
VYPRACOVAL: Ing. Karabinská		OBJEDNÁVATEL: JESS, a.s.		ZÁKAZOVÉ Č.: 11022	MIERKA: 1:1000
KONTROLOVAL: Ing. Karabinská		SOPIS: SO45: Káblový rozvod a uzem.		ARCH. Č.: 11022-45.02	LISTOV: 1
SCHVÁLIL: Ing. Kmeč		DPS: -		DÁTUM: 05/2022	LIST: 1
		NAZOV:			
		Situácia			
		NAZOV LISTU:			
		Prepojenie uzemňovacích sústav			
		PORADOVÉ Č. 02			