



LEGENDA:

rozvaděč

Doplňující pospojování

stoupací , klesající vedení

Hlavní trasa silnoproudu

Slaboproudá trasa

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA :

3NPE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

NOV	POPIS PRÁCE	POV	POVRCH	POVRCH PRÁCE	POVRCH PRÁCE
107	MANIPULAČNÍ PROSTOR	5520	183,08 m <sup>2</sup>	Keramická dlažba, 30x30 cm	Vápenocer
108.1	MRAŽÍČÍ BOX	0	53,07 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba R12, 30x30 cm	Dodávka li
108.2	CHLADÍČÍ BOX	0	14,14 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba R12, 30x30 cm	Dodávka li
108.3	CHLADÍČÍ BOX	0	30,32 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba R12, 30x30 cm	Dodávka li
109	ROZVODNA	3000	5,96 m <sup>2</sup>	Antistaticky uzemněná podlahová krytina	Vápenocer
110	CCTV	3000	3,47 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba, 30x30 cm	Kameninov vápenocen
111	PŘÍPRAVA PĚČIVA	3000	74,43 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba TR. R10, 30x30 cm	Kameninov
112	VÝKUP LAHVI	5180	58,94 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba, 30x30 cm	Vápenocer kameninov
113	ŠATNA Ž	3000	14,09 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba, 30x30 cm	Kameninov
114	ŠATNA M	3000	5,59 m <sup>2</sup>	Kameninová dlažba, 30x30 cm	Kameninov

-	-	-
00	PRVNÍ VYDÁNÍ	-
Č. REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JMÉNO:	PODPIS:	PROJEKTANT / DODAVATEL:
VYPRACOVAL:	Ing. Ladislav Bujak		ENERFIS s.r.o.
KONTROLOVAL:	Ing. Ladislav Bujak		Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
	Vladimír Svazil		+420 222 766 950
			info@enerfis.cz

PROJEKTANT ČÁSTI PD:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE:
Ing. Ladislav Bujak		
Vendryně 705, 739 94 Vendryně		
+420 604 220 063		
info@profesionalniprojekce.cz		

PROJEKT:	INSTALACE FVE NA PRODEJNU LIDL	STUPEŇ PROJEKTU:
OBJEKT:	Prodejna LIDL	DSP
NÁZEV:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	MĚŘITKO:
ČÁST:	PŮDORYS 1.NP - ROZVADĚČE, KABELOVÉ TRASY	FORMÁT:
		DATUM:
		07/2022
		ČÍSLO DOKUMENTU:
		D.1.4_02