



104	ZÁSOBOVÁNÍ	39,47
105	PU ZÓNA	199,86
106	PŘÍPOJKOVÁ MÍSTNOST	15,18
107	MANIPULAČNÍ PROSTOR	174,57
108.1	MRAZÍCI BOX	57,12
108.2	CHLADÍCI BOX	42,46

LEGENDA:

rozváděč

Doplňující pospojování

stoupací , klesající vedení

Hlavní trasa silnoproudu

Slaboproudá trasa

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3NPE-50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :
ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

-	-	-
00	PRVNÍ VYDÁNÍ	-
Č. REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JMÉNO:	PODPIS:	PROJEKTANT / DODAVATEL:
VYPRACOVAL:	Ing. Ladislav Bujak		ENERFIS s.r.o. Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 +420 222 766 950 info@enerfis.cz
KONTROLOVAL:	Vladimír Svazil		
PROJEKTANT ČÁSTI PD:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE:	
<div>Ing. Ladislav Bujak Vendryně 705, 739 94 Vendryně +420 604 220 063 info@profesionalniprojekce.cz</div>			LIDL Česká republika v.o.s. Národní 1399/11, 155 00 Praha 5 – Stodulky IČO: 26178541
PROJEKT:	INSTALACE FVE NA PRODEJNU LIDL	STUPEŇ PROJEKTU:	DSP
OBJEKT:	Prodejna LIDL Nádražní 441, 685 01 Bučovice	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
NÁZEV:	ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
ČÁST:	PŮDORYS LNP – ROZVADĚČE, KABELOVÉ TRASY		
		DATUM:	07/2022
		ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4_02