



LEGENDA:

rozvaděč

Doplňující pospojování

stoupací, klesající vedení

Hlavní trasa silnoproudů

Slaboproudá trasa

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :

3NPE~50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM :

ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

2.05	terasa	9,28	pod	L1
2.06		33,88	2,6	P3
2.07	elektrorozvodna - UV/USV	10,56	2,60	P3
2.08		2,10	2,8	P3
2.09		9,17	2,5	P3

-	-	-
00	PRVNÍ VYDÁNÍ	-
Č. REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	JMÉNO:	PODPIS:	PROJEKTANT / DODAVATEL:
VYPRACOVAL:	Ing. Ladislav Bujak		ENERFIS s.r.o.
KONTROLOVAL:	Ing. Ladislav Bujak		Drtnova 557/10, 150 00 Praha 5
PROJEKTANT ČÁSTI PD:	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	PARE:	+420 222 766 950
Ing. Ladislav Bujak			info@enerfis.cz
Vendryně 705, 739 94 Vendryně			
+420 604 220 063			
info@profesionalniprojekt.cz			
PROJEKT:	INSTALACE FVE NA PRODEJNU LIDL	STUPEŇ PROJEKTU:	DSP
OBJEKT:	Prodejna LIDL	MĚŘÍTKO:	FORMÁT:
Dolní Kamenná 1051/8, 360 05 Karlovy Vary		A1	07/2022
NÁZEV:	ZÁŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	ČÍSLO DOKUMENTU:	D.1.4_02
ČÁST:	PŮDORYS 2.NP - ROZVADĚČE, KABELOVÉ TRASY		