

LEGENDA VETRACIEHO ZARIADENIA

OZN.	POPIS ZARIADENIA	POČET
V.1	KÚPEĽŇOVÝ STROPNÝ VENTILÁTOR : VENTS 100 CF (EAN: 4823016260352) 16 W ; 0,12 A ; 1x 230 V; IP 24; G = 98 m3/h OVLÁDANIE : SAMOSTATNÝ VYPÍNAČ + REGULÁTOR OTÁČOK VENTS RS1-300 (EAN: 4823016255976) VÝBAVA VENTILÁTORA : - ČASOVÝ DOBEH, NASTAVITEĽNÝ 2 - 30 min - SPäTNÁ KLAPKA	4
DM.1	HLINÍKOVÁ DVEROVÁ MRIEŽKA NEPRIEZORNÁ : NOVA -D-2-500x150-UR1 PARAPET : 150 mm NAD PODLAHOU	1
GM.1	PVC GRAVITAČNÁ MRIEŽKA ODVODU VZDUCHU : DALAP GP 120 FN 187x187mm/125 mm biela EAN: 4250622611313	1

LEGENDA OZNAČENÍ ROZVODOV

VZT-POTRUBIE (AL-FLEXIBILNÉ HADICE SO ZVUKOVOU IZOLÁCIOU)
VEDENÉ NAD SADROKARTÓNOVÝM PODHĽADOM

VI. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A VETRANIE

VEDÚCI PROJEKTANT	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. A. FARKAŠ	ING. R. NAGY	ING. R. NAGY

Ing. Róbert NAGY
Projektovanie TZB
985 41 Šávoľ 53
0905 852 879

INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA,
Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec

STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu,
súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec

OBSAH: NÚTENÉ VETRANIE DIELNE

FORMÁT	2x A4
DÁTUM	12/2018
STUPEŇ	Real.PD
MIERKA	1 : 50
Č.VÝKR.	3